

## COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES | CONSULTA PÚBLICA N. 112

*Condições Gerais do Acordo de Acesso com Restrições para as instalações de produção ou de armazenamento autónomo*

Artigo/Anexo	Número/Cláusula	Alínea	Comentários	Proposta de Alteração
Anexo	Cláusula 4. <sup>a</sup>	h)	Para instalações em construção e/ou exploração, poderá não ser possível a integral aplicabilidade do número de escalões de proteção de máxima potência.	Assegurar a existência e manutenção das condições de funcionamento da proteção de interligação, com número de escalões de proteção de máxima potência direcional, a definir nas Condições Particulares.