
De: FERNANDES, Agostinho
Enviado: quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 18:16
Para: pdird-e
Assunto: ERSE 56.^a Consulta Pública - Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição de Eletricidade para o período 2017-2021-R-Tecnicos/188

Boa Tarde:

Em relação à Consulta Pública mencionada em assunto, tecemos os seguintes comentários.

1 - O Plano conforme está não deverá ter nenhum impacto positivo na nossa actividade. Não é perceptível nenhum investimento significativo na melhoria das infraestruturas que asseguram o fornecimento desta que é uma zona fortemente industrializada.

2 - No que diz respeito à qualidade da rede, quer para os clientes industriais, quer para os particulares, ocorreram vários problemas inexplicáveis e até inaceitáveis durante o ano 2016. Num deles, uma grande parte da zona de Sines ficou sem telecomunicações durante horas, incluindo serviços de protecção civil, forças da autoridade e bombeiros.

No que à nossa instalação, em particular, diz respeito ocorreram no início da primavera de 2016, com 3 trips em 3 semanas (28/3 a 18/4) sempre por disparo de uma protecção interna, e que nunca mais se repetiu; suspeitamos que o problema foi externo mas não o conseguimos provar.

3 - Em relação a fiabilidade do fornecimento, a nossa instalação foi afectada por 10 vezes desde o início da laboração (Agosto 2012) com causas que "externas", umas provadas e confirmadas e outras não, sendo que 3 delas foram no mesmo dia (9/8/2013), outras 3, já referidas, em Março e Abril de 2016, e as outras 4 coincidindo com trovoadas fortes na zona. Cada uma das "perturbações" mencionadas causa trip total da instalação, com correspondentes prejuízos e perdas de produtividade e competitividade.

Com os melhores cumprimentos,

Agostinho Fernandes
Chefe de Fábrica/Plant Manager



Centro de Produção de Sines
Zona Industrial e Logística de Sines - Zona 2 - Lote 2E2
7520-064 SINES - PORTUGAL

www.airliquide.com

Air Liquide, líder mundial dos gases para a indústria, a saúde e o ambiente. Antes de imprimir este documento pense se é realmente necessário.