

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EEM - NOVEMBRO DE 2014

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EEM relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2014, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

ERSE, 05 de março de 2015

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Serviço Comercial	
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EEM_2014_NOV_T_001	Madeira	22-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	29	38822	5,170	0,327	5,681	10,33	0,284	4,747	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EEM_2014_NOV_T_002	Madeira	23-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	94	2358	0,424	0,008	0,709	0,72	0,007	0,614	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EEM_2014_NOV_T_003	Madeira	23-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	409	1263	1,678	0,016	2,636	2,35	0,009	1,122	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EEM_2014_NOV_T_004	Madeira	23-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	100	770	0,178	0,003	0,233	0,32	0,006	0,365	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EEM_2014_NOV_T_005	Madeira	22-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	1091	1288	0,364	0,017	1,201	0,69	0,010	0,394	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EEM_2014_NOV_T_006	Madeira	28-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	973	349	1,838	0,006	2,418	3,13	0,003	0,150	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EEM_2014_NOV_T_007	Madeira	27-11-2014	MT e BT	Vento e chuva intensidade excepcional	939	1185	0,584	0,046	1,806	1,09	0,026	0,646	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	