

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JANEIRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_JAN_T_1	Almada	02/01/2018	MT	ESCAVAÇÕES	55	828	0,0029345	0,0000443	0,0024563	0,2135252	0,0001357	0,0075338	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_2	Serta	02/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	163	549	0,0029335	0,0001770	0,0165009	0,2134525	0,0000900	0,0084007	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_3	Felgueiras	04/01/2018	MT	DESILZAMENTO DE TERRAS	596	3459	0,0192281	0,0002655	0,0359047	1,3991121	0,0003141	0,0574566	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_4	Torres Vedras	05/01/2018	BT	VEÍCULOS	178	102	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000167	0,0029788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não há evidências da altura dos condutores ao solo, conforme disposto no artigo 73.º do RSRDEBT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_5	Nisa	09/01/2018	MT	AVES	119	1731	0,0044221	0,0001549	0,0100377	0,3217694	0,0000518	0,0023477	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_6	Esposende	12/01/2018	BT	ESCAVAÇÕES	76	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000098	0,0007495	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_7	Idanha-a-Nova	11/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	2866	0,0075190	0,0003872	0,0245542	0,5471120	0,0003141	0,0226792	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_8	Arraiolos	09/01/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	6	866	0,0012080	0,0009294	0,0047732	0,0879017	0,0001375	0,0006806	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que meios de prova (fotografias) não permitem obter uma panorâmica do local onde ocorreu o incidente e avaliar sobre o cumprimento do Regulamento de Segurança de Subestações, Postos de Transformação e Seccionamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_9	Amarante	13/01/2018	BT	INCÊNDIO	839	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000107	0,0089439	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_14	Setubal	26/01/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	12	10575	0,0028695	0,0001881	0,0022788	0,2218094	0,0005703	0,0069100	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.º, 43.º, 74.º, e 85.º do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_15	Lamego	24/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	209	6287	0,0212211	0,0012280	0,0476159	1,6403895	0,0010219	0,0360000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_16	Felgueiras	22/01/2018	MT	ESCAVAÇÕES	56	2215	0,0162817	0,0002655	0,0108945	1,2585726	0,0003644	0,0149585	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_17	Agueda	25/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	160	3529	0,0148942	0,0005753	0,0281799	1,1513210	0,0005293	0,0243797	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_JAN_T_18	Ovar	25/01/2018	MT	ESCAVAÇÕES	86	4982	0,0097366	0,0004978	0,0084862	0,7526405	0,0007781	0,0116168	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_19	Espinho	25/01/2018	MT	ESCAVAÇÕES	80	2666	0,0302678	0,0002434	0,0161780	2,3396979	0,0004298	0,0274448	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_20	Lagos	26/01/2018	MT	ESCAVAÇÕES	50	4747	0,0072360	0,0002434	0,0051897	0,5593386	0,0007085	0,0198918	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_21	Lagos	27/01/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	219	2327	0,0106623	0,0001991	0,0337803	0,8241946	0,0000467	0,0079616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_22	Vila Viçosa	22/01/2018	MT	VEÍCULOS	192	14	0,0345786	0,0000885	0,0139271	2,6729174	0,0000010	0,0000673	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_23	Sabugal	24/01/2018	AT	ANIMAIS NÃO AVES	38	11397	0,0051645	0,0022237	0,0150667	0,3992188	0,0018505	0,0115759	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_24	Celorico da Beira	30/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	170	2576	0,0049073	0,0004647	0,0217740	0,3793333	0,0002721	0,0120412	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_25	Meda	31/01/2018	MT	VEÍCULOS	106	1463	0,0016524	0,0001328	0,0081294	0,1277336	0,0000762	0,0058712	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_26	Viseu	31/01/2018	MT	VEÍCULOS	100	3073	0,0045894	0,0008408	0,0177190	0,3547566	0,0005028	0,0120600	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_27	Rio Maior	30/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	66	1485	0,0038011	0,0000774	0,0051112	0,2938230	0,0000184	0,0012117	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_28	Celorico da Beira	18/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	233	3503	0,0118772	0,0005089	0,0430579	0,9181053	0,0003647	0,0347114	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_10	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_29	Marco de Canaveses	19/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	72	3461	0,0083643	0,0003761	0,0160386	0,6465553	0,0003078	0,0130207	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_11 - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_30	Vouzela	16/01/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	2583	0,0149381	0,0005310	0,0383671	1,1547108	0,0003090	0,0231982	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_12	Aprovado		
EDPD_2018_JAN_T_31	Montemor-o-Novo	15/01/2018	MT	TERRAMOTO	10	5868	0,0139074	0,0038942	0,3308460	1,0750421	0,0009454	0,0082305	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que possibilitem avaliar o cumprimento do art.º 67 do RSSPTS pelo aparelho em causa, termómetro, nomeadamente as suas características, ano de fabrico, plano de manutenção e/ou calibração e outra que possa considerar relevante para a avaliação. - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_13	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_FEV_TC_1	Lamego	27/02/2018	AT	NEVE/GELO COND EXCEPCIONAL	4980	243762	15,9000000	0,0794000	36,0000000	#####	0,0575000	27,7000000	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referido na alínea a)	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_1	Vouzela	03/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	83	2581	0,0079759	0,0003983	0,0254691	0,5727354	0,0002651	0,0167696	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_2	Vila Nova de Cerveira	03/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	163	2855	0,0150490	0,0002766	0,0245549	1,0806405	0,0002490	0,0259260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_3	Gondomar	03/02/2018	MT	AVES	143	3238	0,0547520	0,0002987	0,0374939	3,9316296	0,0005614	0,0742217	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_4	Mirandela	04/02/2018	BT	VEÍCULOS	430	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000146	0,0062741	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_5	Satao	10/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	271	2673	0,0129541	0,0003872	0,0389364	0,9302047	0,0002982	0,0334823	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_6	Tondela	07/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	90	784	0,0018130	0,0001328	0,0055542	0,1301892	0,0001277	0,0046284	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_7	Vouzela	10/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	105	2577	0,0073994	0,0007412	0,0224200	0,5313366	0,0004196	0,0117339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_8	Vouzela	10/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	102	1	0,0001621	0,0000111	0,0011393	0,0116366	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_9	Vieira do Minho	05/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	1082	0,0052164	0,0001217	0,0121157	0,3745773	0,0001046	0,0098398	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_10	Montalegre	07/02/2018	MT	NEVE/GELO COND EXCEPCIONAL	603	2412	0,0038642	0,0001438	0,0160394	0,2774784	0,0001297	0,0244920	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_11	Vila Real	06/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	85	234	0,0015984	0,0000332	0,0028096	0,1147804	0,0000329	0,0027891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_12	Oliveira do Bairro	05/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	128	2992	0,0065198	0,0002876	0,0118928	0,4681725	0,0003575	0,0136734	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_13	Oliveira do Bairro	07/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	112	1654	0,0645701	0,0003762	0,0281896	4,6366397	0,0002690	0,0142757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_FEV_T_14	Vila Nova de Famalicao	09/02/2018	BT	VEÍCULOS	419	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0047392	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_15	Estarreja	08/02/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	188	96	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000154	0,0029020	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_16	Leiria	07/02/2018	BT	VEÍCULOS	64	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0009372	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_17	Amadora	16/02/2018	MT	ESCAVAÇÕES	39	2451	0,0015722	0,0000332	0,0010678	0,1128967	0,0000020	0,0000615	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas provas suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o art. 80.º do RSLEAT. - Não informa que a entidade terceira tenha reclamado a presença de um representante da concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias nas linhas, de acordo com o art. 7.º do RLIE. - Não é indicado o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_18	Lisboa	15/02/2018	MT	ESCAVAÇÕES	107	727	0,0116042	0,0000553	0,0056890	0,8332739	0,0000947	0,0097491	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas provas suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o art. 80.º do RSLEAT. - Não informa que a entidade terceira tenha reclamado a presença de um representante da concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias nas linhas, de acordo com o art. 7.º do RLIE. - Não é indicado o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_19	Penacova	13/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	159	1805	0,0032670	0,0001991	0,0137693	0,2345930	0,0001592	0,0089960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_20	Barcelos	14/02/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	138	2319	0,0093928	0,0002766	0,0157377	0,6744792	0,0001441	0,0096945	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_21	Redondo	18/02/2018	MT	AVES	178	1	0,0014047	0,0000111	0,0019752	0,1008670	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_22	Avis	14/02/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	108	1696	0,0073207	0,0003540	0,0236552	0,5256808	0,0000834	0,0042221	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_23	Nisa	15/02/2018	MT	AVES	320	25	0,0010092	0,0000111	0,0035477	0,0724675	0,0000039	0,0012616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_24	Cadaval	14/02/2018	MT	ESCAVAÇÕES	113	1921	0,0074317	0,0002102	0,0056139	0,5336519	0,0002451	0,0083204	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_25	Ponte da Barca	22/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	3234	0,0079489	0,0003208	0,0289087	0,5707949	0,0001693	0,0195344	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_26	Ponte de Lima	23/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	118	3825	0,0090619	0,0005642	0,0245326	0,6507197	0,0004613	0,0219020	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_FEV_T_27	Alcobaca	20/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	129	1495	0,0049190	0,0001438	0,0075087	0,3532216	0,0001816	0,0095410	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_28	Figueira da Foz	24/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	146	2324	0,0130201	0,0001991	0,0289585	0,9349453	0,0002069	0,0300827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_29	Soure	23/02/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	39	3118	0,0060961	0,0004757	0,0130200	0,4377497	0,0005105	0,0142057	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_30	Viana do Castelo	23/02/2018	MT	AVES	188	3180	0,0093952	0,0002323	0,0181772	0,6746487	0,0003033	0,0226314	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_31	Pombal	21/02/2018	MT	AVES	101	1109	0,0048764	0,0003651	0,0129805	0,3501659	0,0001659	0,0074663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_32	Lousa	27/02/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	110	2081	0,0085204	0,0004536	0,0305684	0,6118303	0,0002969	0,0207802	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_33	Avis	26/02/2018	MT	AVES	212	773	0,0172747	0,0003319	0,0316493	1,2404593	0,0000931	0,0122969	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_34	Avis	27/02/2018	MT	AVES	104	572	0,0094685	0,0002545	0,0173006	0,6799120	0,0000926	0,0066442	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_35	Coruche	27/02/2018	MT	AVES	114	700	0,0056969	0,0002434	0,0229477	0,4090791	0,0000433	0,0040052	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_36	Cinfaes	26/02/2018	BT	INCÊNDIO	81	94	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000154	0,0012486	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_37	Maia	27/02/2018	BT	VEÍCULOS	95	139	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000228	0,0021654	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar os danos no cabo LXS 4x16 mm2, referenciado no ponto 2.3 do relatório. De referir ainda que os dados apresentados não nos permitem relacionar a causa/efeito entre o cabo danificado, designadamente a seção do mesmo (16 mm2), com o significativo número de clientes afetados (139).	Não Aprovado		
EDPD_2018_FEV_T_38	Povoa de Varzim	27/02/2018	BT	VEÍCULOS	190	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000085	0,0016270	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MARÇO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_MAR_TC_1	Vila Nova de Famalicao	14/03/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	780	82488	0,8540000	0,0310000	1,5470000	58,4990000	0,0230000	1,1140000	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_1	Cantanhede	01/03/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	98	1396	0,0073442	0,0000553	0,0054238	0,5030849	0,0001690	0,0165710	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem contextualizar o incidente descrito, nem visualizar a LAMT ou os danos nela causados. Além disso, não é referido como terá o ramo da árvore atingido os condutores da LAMT, nem está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_TC_2	Faro	04/03/2018	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	1200	26364	0,2884000	0,0052000	0,4140000	19,7548000	0,0070000	0,4132000	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_2	Mortagua	02/03/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	47	171	0,0146004	0,0000553	0,0025612	1,0001506	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_3	Arcos de Valdevez	02/03/2018	BT	VEÍCULOS	97	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0011981	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_4	Coruche	05/03/2018	MT	AVES	64	699	0,0024171	0,0002434	0,0098169	0,1655747	0,0000431	0,0016950	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a ficha de ocorrência apresenta incongruências face à restante descrição apresentada no relatório, já que a ficha indica que o incidente terá sido a 27/02/2018 pelas 17:30 e não às 10:02 do dia 05/03/2018, e ainda a tentativa de nidificação terá sido no apoio n.º 7 e não no apoio n.º 8.	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_5	Avis	07/03/2018	MT	AVES	215	572	0,0189075	0,0002545	0,0349176	1,2951857	0,0000926	0,0129663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_6	Abrantes	07/03/2018	AT	AVES	347	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_7	Figueira da Foz	09/03/2018	BT	VEÍCULOS	148	72	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000118	0,0017525	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_8	Setubal	09/03/2018	AT	ANIMAIS NÃO AVES	4	153	0,0037275	0,0003540	0,0012728	0,2553410	0,0000213	0,0000741	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_9	Porto	06/03/2018	BT	ESCAVAÇÕES	176	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000146	0,0025624	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_10	Lagos	05/03/2018	MT	ESCAVAÇÕES	269	2611	0,0095750	0,0001106	0,0065606	0,6558988	0,0002693	0,0144868	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_11	Aljezur	06/03/2018	MT	ESCAVAÇÕES	64	2262	0,0039348	0,0000885	0,0052793	0,2695396	0,0001233	0,0072978	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_MAR_T_12	Mafra	05/03/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	513	522	0,0328183	0,0001660	0,0710917	2,2481012	0,0000847	0,0358464	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, nomeadamente o disposto nos artigos 58º, 60º, 61º e 102º do RSSPTS.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_13	Torres Novas	11/03/2018	BT	VEÍCULOS	176	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0014472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_14	Vila Nova de Cerveira	09/03/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	86	1562	0,0037847	0,0001660	0,0100860	0,2592582	0,0001557	0,0092574	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_15	Arraiolos	09/03/2018	MT	AVES	110	3344	0,0145659	0,0004315	0,0434455	0,9977841	0,0002557	0,0171984	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_16	Nisa	06/03/2018	MT	AVES	130	24	0,0004089	0,0000111	0,0014373	0,0280070	0,0000039	0,0005111	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_17	Povoa de Lanhoso	16/03/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	215	3467	0,0183354	0,0003983	0,0452715	1,2559998	0,0002662	0,0292683	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita. Além disso, no teor do relatório e respetiva ficha de ocorrência, existe informação não condizente com a causa indicada na folha de rosto, assim como o local onde ocorreu o incidente.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_18	Chaves	12/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	90	3288	0,0067388	0,0001881	0,0165728	0,4616156	0,0000972	0,0085656	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_19	Arronches	12/03/2018	MT	AVES	206	986	0,0003749	0,0001106	0,0025953	0,0256814	0,0000287	0,0001052	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_20	Vila Nova da Barquinha	12/03/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	182	1389	0,0041964	0,0005200	0,0085435	0,2874624	0,0002246	0,0055737	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_21	Ponte de Sor	14/03/2018	MT	AVES	274	2408	0,0582191	0,0007191	0,1067142	3,9880869	0,0003692	0,0522716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_22	Cartaxo	15/03/2018	MT	AVES	93	4981	0,0068957	0,0000443	0,0040234	0,4723641	0,0000133	0,0012072	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_23	Ponte de Sor	15/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	164	1395	0,0043453	0,0002434	0,0149260	0,2976561	0,0001123	0,0074339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_24	Coruche	16/03/2018	MT	AVES	130	2411	0,0114227	0,0001991	0,0213823	0,7824689	0,0000300	0,0026755	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_25	Tomar	16/03/2018	MT	AVES	156	685	0,0094556	0,0001991	0,0141178	0,6477243	0,0001108	0,0083990	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_MAR_T_26	Sabugal	17/03/2018	MT	AVES	191	2365	0,0080445	0,0002434	0,0202599	0,5510605	0,0001723	0,0140574	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_27	Sabugal	17/03/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	131	2365	0,0045836	0,0002434	0,0124823	0,3139800	0,0001723	0,0081921	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_28	Silves	16/03/2018	MT	AVES	68	1122	0,0128816	0,0001991	0,0114128	0,8824103	0,0001831	0,0105883	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_29	Aljustrel	13/03/2018	MT	AVES	42	761	0,0037080	0,0002213	0,0077057	0,2540067	0,0000611	0,0023151	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_30	Aljustrel	13/03/2018	MT	AVES	33	329	0,0029065	0,0002213	0,0060406	0,1991028	0,0000611	0,0018407	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_31	Pampilhosa da Serra	15/03/2018	MT	VEÍCULOS	303	966	0,0047857	0,0001106	0,0333138	0,3278256	0,0000523	0,0157459	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_32	Cantanhede	15/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	95	2985	0,0129526	0,0001549	0,0107016	0,8872694	0,0002501	0,0202439	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_33	Coimbra	16/03/2018	MT	AVES	77	3155	0,0077973	0,0002655	0,0084406	0,5341232	0,0004700	0,0130240	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_34	Fundao	13/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	57	103	0,0001795	0,0000111	0,0006312	0,0122991	0,0000169	0,0009632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_35	Alcacer do Sal	23/03/2018	MT	AVES	187	1326	0,0085087	0,0002102	0,0257442	0,5828596	0,0000021	0,0002749	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_36	Lagos	21/03/2018	MT	AVES	116	3425	0,0150271	0,0006196	0,0223833	1,0293805	0,0004533	0,0110039	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_37	Lagos	20/03/2018	MT	AVES	213	3426	0,0217540	0,0003872	0,0322768	1,4901828	0,0001228	0,0164697	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_38	Montemor-o-Velho	19/03/2018	BT	VEÍCULOS	158	91	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000148	0,0023310	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_39	Leiria	21/03/2018	MT	AVES	40	491	0,0026122	0,0000553	0,0020017	0,1789382	0,0000803	0,0029446	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAR_T_40	Porto	21/03/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	132	115	0,0027003	0,0000221	0,0029207	0,1849711	0,0000187	0,0024667	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_MAR_T_41	Sabugal	25/03/2018	MT	AVES	145	2370	0,0045768	0,0002102	0,0174461	0,3135167	0,0002146	0,0199750	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_42	Coruche	20/03/2018	MT	AVES	107	989	0,0085241	0,0002102	0,0181905	0,5839147	0,0000720	0,0052634	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_43	Alter do Chao	19/03/2018	MT	AVES	321	174	0,0107205	0,0004536	0,0349764	0,7343655	0,0000266	0,0020484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_44	Seixal	22/03/2018	MT	ESCAVAÇÕES	57	3548	0,0079128	0,0000996	0,0057419	0,5420358	0,0003119	0,0179890	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_45	Nelas	19/03/2018	MT	VEÍCULOS	133	1857	0,0051281	0,0001660	0,0099466	0,3512817	0,0000928	0,0057001	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente na figura 1 e no ponto 2.5 é referido o concelho de Sabugal, no ponto 2.3 é identificado um processo de licenciamento também do concelho de Sabugal, o que não corresponde aos restantes elementos, visto que, o incidente terá ocorrido no concelho de Nelas.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_46	Idanha-a-Nova	26/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	161	2080	0,0115184	0,0004534	0,0306244	0,7890250	0,0002985	0,0256757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_47	Mortagua	31/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	235	1555	0,0014792	0,0000885	0,0053992	0,1013239	0,0000370	0,0016356	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_48	Cantanhede	28/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	210	4861	0,0272210	0,0005087	0,0243101	1,8646757	0,0006641	0,0288492	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_49	Mealhada	26/03/2018	MT	VEÍCULOS	69	1720	0,0014207	0,0000664	0,0044715	0,0973220	0,0000602	0,0040533	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_50	Amarante	30/03/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	409	2226	0,0202303	0,0003871	0,0325945	1,3858021	0,0003632	0,0284139	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_51	Ourem	28/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	145	1291	0,0011408	0,0002765	0,0042833	0,0781433	0,0001460	0,0007128	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_52	Tondela	27/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	88	4604	0,0043095	0,0002765	0,0147172	0,2952037	0,0002078	0,0111859	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_53	Castro Daire	26/03/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	1246	0,0050161	0,0002544	0,0176289	0,3436077	0,0002034	0,0137342	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAR_T_54	Vila Pouca de Aguiar	30/03/2018	MT	NEVE/GELO COND EXCEPCIONAL	242	2342	0,0232144	0,0006636	0,0809800	1,5902202	0,0003745	0,0502992	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, evidenciar os dados na rede. De referir ainda que o relatório do IPMA, como meio de prova anexo ao documento, faz apenas referência à ocorrência de descargas atmosféricas, sendo omissa qualquer informação referente à neve/gelo identificada pela EDP Distribuição como sendo a causa do incidente.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_MAR_T_55	Ilhavo	31/03/2018	MT	AVES	126	1898	0,0044366	0,0000995	0,0059324	0,3039125	0,0000838	0,0039101	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_56	Sabrosa	31/03/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	86	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0009654	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_57	Vila Real	31/03/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	94	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000084	0,0007878	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_58	Barreiro	31/03/2018	MT	AVES	226	1840	0,0230214	0,0002102	0,0177450	1,5769976	0,0001424	0,0097555	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_59	Marco de Canaveses	30/03/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	441	6054	0,0401606	0,0012055	0,1135946	2,7510521	0,0009898	0,0686859	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências da descarga atmosférica na instalação elétrica, onde se inclui o posto de transformação. Também não é referido o valor da resistência da terra de proteção do posto de transformação em causa.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA
EDP DISTRIBUIÇÃO – ABRIL DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_ABR_T_1	Moncao	03/04/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	341	3065	0,0288037	0,0005742	0,0723041	1,6239498	0,0004903	0,0600791	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de quaisquer danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação.	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_2	Povoa de Varzim	07/04/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	173	3493	0,0138139	0,0002650	0,0262119	0,7788292	0,0001835	0,0174344	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_3	Coruche	03/04/2018	MT	AVES	125	697	0,0053783	0,0005632	0,0213371	0,3032274	0,0001119	0,0040266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_4	Avis	03/04/2018	MT	AVES	141	250	0,0096584	0,0003755	0,0263216	0,5445383	0,0000377	0,0012115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_5	Salvaterra de Magos	05/04/2018	MT	AVES	88	2118	0,0069749	0,0003534	0,0157647	0,3932434	0,0000719	0,0024512	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_6	Benavente	07/04/2018	MT	AVES	201	906	0,0068556	0,0001988	0,0204317	0,3865182	0,0000541	0,0063618	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_7	Silves	03/04/2018	MT	AVES	183	2303	0,0155177	0,0002098	0,0237355	0,8748869	0,0001765	0,0137425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_8	Aljustrel	02/04/2018	MT	AVES	82	3077	0,0051810	0,0001988	0,0131622	0,2921054	0,0001708	0,0112029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_9	Beja	05/04/2018	MT	AVES	30	1	0,0000470	0,0000110	0,0003305	0,0026479	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_10	Ponte de Lima	07/04/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	134	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0013829	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não shpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_11	Valenca	06/04/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	45	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000075	0,0003461	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_12	Felgueiras	03/04/2018	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	113	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0010734	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_13	Idanha-a-Nova	02/04/2018	MT	AVES	165	1574	0,0161422	0,0005421	0,0567139	0,9100983	0,0002557	0,0185283	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_14	Idanha-a-Nova	03/04/2018	MT	AVES	155	3653	0,0065176	0,0005411	0,0196731	0,3674616	0,0003393	0,0122628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2018_ABR_T_15	Serta	05/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	227	2531	0,0160428	0,0005632	0,0629311	0,9044900	0,0004031	0,0352327	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_16	Seia	05/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	163	1759	0,0036390	0,0003755	0,0139798	0,2051652	0,0002876	0,0117985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_17	Santo Tirso	03/04/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	144	3136	0,0170471	0,0005521	0,0279726	0,9611164	0,0005114	0,0250666	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_18	Arcos de Valdevez	11/04/2018	BT	VEÍCULOS	88	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0007928	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_19	Estarreja	11/04/2018	MT	ESCAVAÇÕES	97	132	0,0366426	0,0001767	0,0151591	2,0659111	0,0000201	0,0010703	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_20	Estarreja	15/04/2018	MT	AVES	219	4469	0,0096727	0,0002429	0,0146318	0,5453472	0,0003214	0,0238911	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_21	Agueda	12/04/2018	MT	AVES	108	4235	0,0078672	0,0002871	0,0168194	0,4435545	0,0001786	0,0119708	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_22	Ponte de Sor	10/04/2018	MT	AVES	113	784	0,0181378	0,0002761	0,0313381	1,0226078	0,0001273	0,0144466	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_23	Pampilhosa da Serra	09/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	175	2493	0,0122692	0,0002209	0,0223944	0,6917339	0,0002416	0,0262286	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_24	Castelo Branco	12/04/2018	MT	AVES	85	100	0,0061414	0,0003092	0,0174249	0,3462552	0,0000154	0,0006520	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_25	Gondomar	12/04/2018	MT	ESCAVAÇÕES	133	3119	0,0124898	0,0001656	0,0073220	0,7041758	0,0003918	0,0163037	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_26	Coimbra	11/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	206	2876	0,0021895	0,0004638	0,0066872	0,1234434	0,0004546	0,0074082	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_27	Condeixa-a-Nova	09/04/2018	MT	AVES	162	1530	0,0145551	0,0003092	0,0162756	0,8206149	0,0002487	0,0188042	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_ABR_T_28	Mortagua	13/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	210	1380	0,0052334	0,0002871	0,0149335	0,2950574	0,0001636	0,0087959	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_ABR_T_29	Montemor-o-Novo	10/04/2018	MT	AVES	147	3342	0,0059815	0,0009055	0,0189638	0,3372391	0,0005401	0,0052827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_30	Lisboa	11/04/2018	MT	ESCAVAÇÕES	34	1321	0,0011549	0,0000221	0,0006451	0,0651106	0,0000241	0,0005958	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_31	Ilhavo	21/04/2018	MT	AVES	38	1602	0,0029214	0,0001215	0,0034761	0,1647089	0,0001624	0,0050189	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_32	Beja	21/04/2018	MT	AVES	236	1529	0,0109203	0,0002429	0,0261188	0,6156886	0,0000105	0,0007987	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_33	Castro Verde	21/04/2018	MT	AVES	137	5124	0,0031280	0,0002981	0,0196494	0,1763575	0,0002593	0,0011522	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_34	Loures	17/04/2018	MT	ESCAVAÇÕES	47	1822	0,0014816	0,0000331	0,0011472	0,0835321	0,0001006	0,0037814	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_35	Tabua	18/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	85	2320	0,0071542	0,0002981	0,0113451	0,4033529	0,0002150	0,0084227	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_36	Celorico da Beira	19/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	191	2579	0,0136852	0,0006073	0,0488121	0,7715731	0,0004186	0,0293865	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, não tendo também sido possível identificá-lo, a carta endereçada à GNR de Celorico da Beira não se encontra assinada. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excecional, dado que o	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_37	Oliveira do Bairro	26/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	126	4894	0,0083179	0,0002098	0,0144951	0,4689606	0,0001941	0,0152987	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_38	Nelas	27/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	209	2962	0,0136561	0,0002540	0,0237728	0,7699296	0,0002149	0,0150167	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, não tendo também sido possível identificá-lo, a carta endereçada à GNR de Mangualde não se encontra assinada. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excecional, dado que o pedido não se encontra devidamente/corretamente instruído.	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_39	Vila Nova de Gaia	27/04/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	84	156	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000251	0,0020994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a presença de um animal sob a cuba do transformador de potência. No entanto, os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.º do RSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_40	Tavira	27/04/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	59	1714	0,0041835	0,0000773	0,0034338	0,2358664	0,0000933	0,0025953	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_41	Olhao	28/04/2018	MT	AVES	315	4023	0,0107032	0,0001215	0,0137369	0,6034487	0,0003191	0,0284748	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_ABR_T_42	Santo Tirso	27/04/2018	BT	VEÍCULOS	149	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0012211	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_43	Alter do Chao	28/04/2018	MT	AVES	298	1155	0,0178937	0,0001767	0,0267528	1,0088483	0,0001696	0,0146136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_44	Mertola	26/04/2018	MT	AVES	94	949	0,0030157	0,0002208	0,0160608	0,1700233	0,0000897	0,0072327	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_45	Satao	25/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	40	750	0,0013064	0,0001435	0,0056915	0,0736523	0,0000949	0,0037628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_46	Viseu	25/04/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	68	2196	0,0058491	0,0004085	0,0242391	0,3297727	0,0002513	0,0151819	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_47	Viseu	27/04/2018	MT	VEÍCULOS	144	1177	0,0056047	0,0000994	0,0140880	0,3159947	0,0000720	0,0102003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi demonstrado que a causa do incidente possa ter tido origem no embate de um alegado veículo, nem os meios de prova apresentados permitem contextualizar a causa do incidente descrito, dado que, não foi identificado qualquer veículo nem verificada a existência do alegado veículo no local. Assim, considera-se que os meios de prova não têm consistência adequada.	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_48	Alenquer	23/04/2018	AT	ANIMAIS NÃO AVES	4	2738	0,0028438	0,0004638	0,0014899	0,1603329	0,0002121	0,0006575	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_49	Baiao	24/04/2018	BT	ESCAVAÇÕES	183	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000190	0,0034882	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pela análise do cabo danificado, designadamente a sua aparente secção, não é possível associar, do ponto de vista do funcionamento das proteções contra sobrentensões, a causa/efeito entre o respetivo cabo danificado e um tão grande número de clientes afetados (116). Ainda, as provas apresentadas não evidenciam as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas (art. 81.º do do RSLEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_50	Vila Nova de Gaia	30/04/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	14	141	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000251	0,0003528	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a presença de um animal dentro do posto de transformação, perto do QGBT. No entanto, os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.º do RSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado		
EDPD_2018_ABR_T_51	Idanha-a-Nova	30/04/2018	MT	AVES	106	2830	0,0062011	0,0003313	0,0214209	0,3496207	0,0003085	0,0207178	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_MAI_T_1	Viseu	02/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	106	2056	0,0077981	0,0002763	0,0107872	0,5000067	0,0001565	0,0048238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_2	Amadora	02/05/2018	MT	ESCAVAÇÕES	38	3831	0,0041802	0,0000884	0,0025647	0,2680290	0,0006269	0,0156772	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_3	Sintra	05/05/2018	MT	VEÍCULOS	180	211	0,0018048	0,0000111	0,0019846	0,1157224	0,0000344	0,0061807	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento da distância do apoio à zona de estrada, que de acordo com o art.º 92.º do RSLEAT deve ser de pelo menos 3 metros horizontalmente. - Não apresenta comprovativo do envolvimento com outras entidades; - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_4	Coimbra	05/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	91	1620	0,0086151	0,0001989	0,0123163	0,5523866	0,0002650	0,0159298	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_5	Lamego	02/05/2018	MT	ESCAVAÇÕES	172	10586	0,0153507	0,0005195	0,0219342	0,9842689	0,0005635	0,0272910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_6	Arraiolos	01/05/2018	AT	ANIMAIS NÃO AVES	9	5729	0,0073930	0,0026415	0,0194758	0,4740294	0,0009013	0,0059487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_7	Viana do Castelo	02/05/2018	MT	AVES	216	6398	0,0101276	0,0001547	0,0222151	0,6493674	0,0002032	0,0286482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_8	Evora	03/05/2018	MT	AVES	102	456	0,0047177	0,0001658	0,0093679	0,3024917	0,0000705	0,0053218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional, visto que o pedido apresenta a ficha de ocorrência relativa a outro evento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_9	Portalegre	07/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	239	1572	0,0037623	0,0002210	0,0155240	0,2412342	0,0000777	0,0023437	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_10	Sardoal	08/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	113	659	0,0034617	0,0002100	0,0125884	0,2219618	0,0001074	0,0061504	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_11	Amares	10/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	236	3133	0,0108343	0,0001105	0,0166094	0,6946785	0,0001081	0,0154728	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_12	Viana do Castelo	11/05/2018	MT	AVES	88	3184	0,0061947	0,0001547	0,0133903	0,3971963	0,0002032	0,0175935	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_13	Albufeira	08/05/2018	MT	ESCAVAÇÕES	32	2204	0,0029197	0,0000552	0,0017615	0,1872097	0,0001266	0,0040501	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_MAI_T_14	Almodovar	10/05/2018	MT	AVES	128	1168	0,0025585	0,0001657	0,0118917	0,1640466	0,0000686	0,0047028	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_15	Castelo Branco	09/05/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	116	100	0,0038972	0,0003093	0,0131792	0,2498825	0,0000154	0,0005788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento do PT no qual terá ocorrido o incidente, a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que na mesma não se verifica a existência de qualquer ramo.	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_16	Condeixa-a-Nova	12/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	326	2225	0,0022085	0,0000442	0,0065828	0,1416037	0,0000562	0,0077227	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_17	Fafe	12/05/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	4	2235	0,0011048	0,0003975	0,0012588	0,0708373	0,0003660	0,0011590	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_18	Guimaraes	11/05/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	85	4940	0,0046127	0,0001988	0,0072944	0,2957569	0,0001849	0,0079204	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_19	Penafiel	10/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	61	3007	0,0084353	0,0002541	0,0140962	0,5408616	0,0001983	0,0109279	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_20	Chaves	09/05/2018	BT	VEÍCULOS	80	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0006548	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_21	Marco de Canaveses	07/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	267	6049	0,0144627	0,0012047	0,0392868	0,9273265	0,0009887	0,0256380	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das fotografias, a rede ou quaisquer evidências de danos provocados pela descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto, designadamente a listagem das ocorrências de DEA referenciada no relatório.	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_22	Arronches	16/05/2018	MT	AVES	205	11	0,0044175	0,0001104	0,0148225	0,2832473	0,0000016	0,0002430	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_23	Gaviao	19/05/2018	MT	AVES	202	1658	0,0121518	0,0003092	0,0405452	0,7791569	0,0002112	0,0274053	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_24	Gaviao	20/05/2018	MT	AVES	193	1658	0,0082048	0,0003092	0,0274221	0,5260812	0,0002112	0,0184843	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_25	Viseu	17/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	111	1959	0,0028070	0,0001656	0,0095971	0,1799824	0,0001001	0,0054065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_26	Matosinhos	19/05/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	56	3824	0,0066805	0,0000994	0,0050518	0,4283474	0,0001281	0,0063221	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_MAI_T_27	Viana do Castelo	18/05/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	99	3559	0,0108927	0,0006517	0,0122369	0,6984217	0,0005798	0,0085351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_28	Maia	20/05/2018	MT	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	171	3065	0,0076046	0,0000442	0,0033684	0,4875978	0,0000321	0,0024899	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_29	Alijo	14/05/2018	AT	ANIMAIS NÃO AVES	8	11214	0,0101160	0,0028058	0,0213346	0,6486240	0,0017801	0,0131690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_30	Loule	15/05/2018	MT	ESCAVAÇÕES	35	2178	0,0016502	0,0000552	0,0019626	0,1058119	0,0001012	0,0035956	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_31	Portimao	20/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	289	706	0,0058906	0,0001325	0,0156198	0,3776990	0,0000444	0,0064631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_32	Albufeira	20/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	93	50	0,0007269	0,0000110	0,0010237	0,0466062	0,0000082	0,0007590	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_33	Moura	15/05/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	61	620	0,0053382	0,0002761	0,0166599	0,3422786	0,0000090	0,0005336	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_34	Moura	17/05/2018	MT	AVES	178	1233	0,0011515	0,0000552	0,0071284	0,0738357	0,0000003	0,0000267	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_35	Ferreira do Alentejo	18/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	141	1029	0,0210862	0,0005854	0,0212524	1,3520225	0,0001651	0,0052504	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_36	Odemira	19/05/2018	MT	AVES	222	720	0,0221234	0,0004970	0,0619695	1,4185232	0,0001137	0,0150551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_37	Lousa	18/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	233	1568	0,0014658	0,0002872	0,0067980	0,0939874	0,0002561	0,0033352	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_38	Vouzela	19/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	162	1588	0,0117246	0,0004196	0,0342288	0,7517631	0,0001441	0,0119212	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_39	Evora	18/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	123	1982	0,0053471	0,0002319	0,0213350	0,3428502	0,0000750	0,0058024	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_40	Idanha-a-Nova	20/05/2018	MT	AVES	144	1217	0,0085551	0,0009388	0,0202452	0,5485412	0,0001942	0,0010355	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_41	Estremoz	18/05/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	291	366	0,0092459	0,0002430	0,0320974	0,5928327	0,0000588	0,0050899	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_MAI_T_42	Almeirim	19/05/2018	MT	AVES	15	57	0,0004910	0,0000552	0,0008559	0,0314854	0,0000088	0,0001370	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_43	Almeirim	19/05/2018	MT	AVES	5	60	0,0001109	0,0000552	0,0001933	0,0071096	0,0000088	0,0000309	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente EDPD_2018_MAI_T_43 já foi analisado no incidente EDPD_2018_MAI_T_42.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_44	Almeirim	19/05/2018	MT	AVES	7	57	0,0002281	0,0000552	0,0003976	0,0146255	0,0000088	0,0000636	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente EDPD_2018_MAI_T_44 já foi analisado no incidente EDPD_2018_MAI_T_42.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_45	Alijo	14/05/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	9	3657	0,0037926	0,0010605	0,0091434	0,2431792	0,0005860	0,0050226	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_46	Vieira do Minho	23/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	164	1689	0,0134015	0,0001987	0,0178116	0,8592880	0,0001166	0,0113593	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_47	Viseu	25/05/2018	BT	VEÍCULOS	68	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000087	0,0005956	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_48	Maia	21/05/2018	BT	FURTOS	329	148	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0033401	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_49	Viseu	27/05/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	110	1044	0,0070605	0,0000883	0,0044055	0,4527117	0,0001489	0,0087977	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_50	Trofa	24/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	141	1876	0,0071329	0,0001436	0,0081077	0,4573532	0,0001262	0,0075770	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.º do RSLEAT que se refere a "Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_51	Estarreja	24/05/2018	MT	AVES	110	1165	0,0047384	0,0000994	0,0062870	0,3038221	0,0000818	0,0058066	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_52	Caldas da Rainha	24/05/2018	MT	AVES	96	2793	0,0139638	0,0002871	0,0211822	0,8953408	0,0002703	0,0186297	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_53	Lisboa	26/05/2018	MT	ESCAVAÇÕES	45	609	0,0019282	0,0000883	0,0020221	0,1236345	0,0000059	0,0001057	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos	Não Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_54	Valpacos	26/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	220	3132	0,0115458	0,0003975	0,0333977	0,7402998	0,0003081	0,0284928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_MAI_T_55	Cadaval	23/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	141	2404	0,0205975	0,0002761	0,0315789	1,3206865	0,0001512	0,0199924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_MAI_T_56	Caldas da Rainha	24/05/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	200	1378	0,0042021	0,0001104	0,0042008	0,2694314	0,0002255	0,0066625	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento do art.º 61º do RSSPTS, existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica. - Não apresenta valor da terra de proteção conforme disposto no art.º 60º do RSSPTS; - Não apresenta relatórios do cumprimento dos art.º 102º e 103º do RSSPTS.	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_57	Castanheira de Pera	24/05/2018	BT	VEÍCULOS	110	131	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000214	0,0023632	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, visto que o elemento de rede danificado é um dos condutores de um cabo do tipo LXS. - O processo de licenciamento indicado não é referente ao PT e respetiva rede de BT; não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a referida rede, também não foi evidenciado que o cabo aéreo danificado, estaria à altura regulamentar.	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_58	Lisboa	28/05/2018	MT	ESCAVAÇÕES	39	987	0,0061537	0,0001104	0,0023594	0,3945700	0,0001608	0,0025465	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_MAI_T_59	Mangualde	31/05/2018	MT	AVES	181	1891	0,0077133	0,0002871	0,0296974	0,4945693	0,0002110	0,0198445	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é caracterizado o nível de tensão no qual terá ocorrido o incidente, nem a respetiva rede MT que alimenta o PT afetado, não identifica o processo de licenciamento, não é apresentada ficha de ocorrência com a "descrição pormenorizada do acidente", e indicação dos equipamentos danificados	Não Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_JUN_T_1	Aljezur	03/06/2018	MT	AVES	133	1947	0,0144869	0,0003644	0,0319525	0,9860484	0,0002849	0,0253183	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_2	Vila Nova de Gaia	01/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	37	4868	0,0241889	0,0005632	0,0150791	1,6464194	0,0007947	0,0191627	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a existência da abertura de uma vala onde se evidencia um condutor danificado. De referir que os meios de prova apresentados permitem demonstrar a existência de uma vala ao logo de um passeio onde se evidencia a não existência de uma profundidade mínima (artigo 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_3	Marco de Canaveses	01/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	168	5726	0,0048240	0,0005854	0,0138722	0,3283446	0,0004596	0,0103638	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, a instalação elétrica (posto de transformação aéreo) alvo das referidas descargas atmosféricas. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_4	Amares	02/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	128	4170	0,0055439	0,0002430	0,0144638	0,3773443	0,0002287	0,0137473	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_5	Aveiro	01/06/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	97	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000098	0,0009586	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_6	Seia	02/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	166	1023	0,0030685	0,0001547	0,0153647	0,2088541	0,0001142	0,0123337	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_7	Mealhada	02/06/2018	BT	VEÍCULOS	107	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0010842	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_8	Sardoal	07/06/2018	MT	AVES	128	2287	0,0049683	0,0003093	0,0176547	0,3381681	0,0001888	0,0103983	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_9	Braga	08/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	178	3512	0,0201862	0,0002651	0,0222308	1,3739728	0,0001678	0,0154055	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_10	Aljustrel	09/06/2018	MT	AVES	18	1621	0,0028010	0,0005522	0,0046167	0,1906495	0,0000810	0,0004939	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_11	Estarreja	04/06/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	17	3206	0,0060340	0,0004197	0,0050540	0,4107049	0,0004406	0,0052508	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_JUN_T_12	Sobral de Monte Agraco	10/06/2018	MT	AVES	4	2859	0,0016055	0,0005744	0,0023459	0,1092801	0,0004655	0,0019014	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_13	Barreiro	13/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	42	4975	0,0070473	0,0002098	0,0050080	0,4796772	0,0007352	0,0177248	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_14	Santa Maria da Feira	14/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	50	2770	0,0133961	0,0004526	0,0153918	0,9118035	0,0004508	0,0135081	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_15	Tondela	14/06/2018	BT	INCÊNDIO	76	115	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000188	0,0014471	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, visto que o elemento de rede danificado é um cabo do tipo LXS. - Não é referido o processo de licenciamento do PT; não é caracterizado o PT que alimenta a rede; as fotografias não evidenciam vestígios de incêndio; as datas referidas na ficha de ocorrência e na página web da ANPC não são coerentes entre si, nem com a data do incidente.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_16	Matosinhos	12/06/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	194	416	0,0183244	0,0000994	0,0120296	1,2472512	0,0000203	0,0039061	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_17	Caldas da Rainha	11/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	80	3072	0,0085074	0,0002430	0,0098698	0,5790552	0,0002664	0,0177083	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_18	Aljezur	13/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	199	1946	0,0134387	0,0003644	0,0301766	0,9147036	0,0002849	0,0232626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_19	Vendas Novas	14/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	77	197	0,0009631	0,0000110	0,0008481	0,0655560	0,0000317	0,0024370	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_20	Almada	15/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	262	2657	0,0062668	0,0000442	0,0080086	0,4265527	0,0000141	0,0018201	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_21	Chaves	12/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	37	3050	0,0057229	0,0002430	0,0067856	0,3895275	0,0003096	0,0087436	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_JUN_T_22	Amarante	22/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	157	2276	0,0068922	0,0003862	0,0238892	0,4691150	0,0003720	0,0233555	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_23	Rio Maior	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	623	488	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000456	0,0267377	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_24	Alvalazere	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	383	36	0,0010347	0,0000110	0,0036444	0,0704240	0,0000057	0,0018893	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_25	Alcobaca	19/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	307	2309	0,0149999	0,0004196	0,0412259	1,0209713	0,0001944	0,0178537	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_26	Castro Verde	19/06/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	68	2519	0,0176322	0,0003865	0,0261715	1,2001347	0,0004101	0,0277176	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_27	Serpa	21/06/2018	MT	AVES	117	2811	0,0217277	0,0011483	0,0267838	1,4788933	0,0004530	0,0023026	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_28	Sines	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	453	469	0,0172415	0,0002319	0,0285486	1,1735405	0,0000752	0,0060174	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido apresenta um Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa sem listagem das ocorrências de DEA, pelo que não se dispõe de elementos de prova suficientes para garantir que o incidente cumpre com os critérios de significativo impacto.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_29	Lisboa	21/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	28	737	0,0012703	0,0000331	0,0006999	0,0864600	0,0001168	0,0023789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_30	Ilhavo	18/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	142	8114	0,0080127	0,0003533	0,0056930	0,5453824	0,0009267	0,0127030	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_31	Serta	19/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	99	652	0,0052549	0,0002207	0,0217661	0,3576712	0,0001066	0,0105145	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_32	Ponte de Sor	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	194	1391	0,0137808	0,0002318	0,0378241	0,9379902	0,0001150	0,0165260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido apresenta um Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa sem listagem das ocorrências de DEA, pelo que não se dispõe de elementos de prova suficientes para garantir que o incidente cumpre com os critérios de significativo impacto.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_JUN_T_33	Almeirim	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	339	3598	0,0249541	0,0009275	0,0579605	1,6985005	0,0005889	0,0321764	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento do art.º 61º do RSSPTS, existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica. - Não apresenta valor da terra de proteção conforme disposto no art.º 60º do RSSPTS; - Não apresenta relatórios do cumprimento dos art.º 102º do RSSPTS.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_34	Arcos de Valdevez	19/06/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	205	61	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000100	0,0020403	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_35	Almeirim	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	337	388	0,0080696	0,0001877	0,0205992	0,5492580	0,0000625	0,0076096	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam verificar se os danos tiveram origem numa descarga elétrica ou se terá havido um curto-circuito dentro do QGBT que levou a um incêndio e destruição do mesmo.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_36	Benavente	23/06/2018	MT	VEÍCULOS	138	899	0,0094769	0,0003754	0,0179511	0,6450451	0,0001451	0,0100431	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_37	Santo Tirso	19/06/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	44	91	0,0178250	0,0002538	0,0111851	1,2132584	0,0000106	0,0004684	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_38	Cartaxo	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	317	1479	0,0358918	0,0004638	0,0776158	2,4429785	0,0002410	0,0530589	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_39	Entroncamento	22/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	3794	0,0158955	0,0005300	0,0255083	1,0819248	0,0001882	0,0131244	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento do disposto do artigo 147.º do RSLEAT referentes ao apoio de betão, nomeadamente, a implementação no solo e o apoio estar construtivamente de acordo com as normas aplicáveis. - Não apresenta elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas medições ou ensaios previstos no artigo 167.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_40	Alcanena	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	212	182	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000298	0,0063237	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_41	Azambuja	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	401	94	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000150	0,0060194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_42	Cartaxo	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	668	191	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000309	0,0206423	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_43	Coruche	20/06/2018	MT	AVES	462	2409	0,0210208	0,0001988	0,0429799	1,4307828	0,0000302	0,0026483	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_44	Coruche	21/06/2018	MT	AVES	170	2028	0,0091708	0,0005631	0,0351771	0,6242126	0,0001115	0,0075253	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_45	Condeixa-a-Nova	18/06/2018	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	52	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0004593	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_JUN_T_47	Sao Joao da Pesqueira	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	1484	3237	0,0260006	0,0002649	0,0849970	1,7697275	0,0001020	0,0114122	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_46	Pombal	21/06/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	351	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0038442	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que na descrição do acidente da ficha de ocorrência é feita referência a uma "caixa de média queimada na cela do transformador" que em nada se relaciona com a descrição do pedido, o qual refere um incidente na rede BT. - O processo de licenciamento indicado não se refere ao PT em causa e respetiva rede BT. - A fotografia apresentada não permite visualizar qualquer equipamento danificado.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_48	Aveiro	20/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	3088	0,0043515	0,0001656	0,0078722	0,2961827	0,0002754	0,0120279	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_49	Aveiro	20/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	266	432	0,0387844	0,0003091	0,0282584	2,6398596	0,0000146	0,0013232	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_50	Estarreja	21/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	133	4857	0,0070802	0,0001656	0,0122975	0,4819119	0,0003086	0,0251903	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_51	Miranda do Corvo	24/06/2018	MT	AVES	258	2082	0,0109697	0,0001876	0,0179314	0,7466524	0,0001689	0,0177096	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_52	Chaves	28/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	1380	17708	0,0328023	0,0025157	0,1033359	2,2326879	0,0024346	0,1400993	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_53	Alvaizere	26/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	500	7736	0,0465950	0,0011035	0,1087111	3,1714864	0,0007424	0,0712240	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_54	Vila Nova de Cerveira	27/06/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	48	8128	0,0009353	0,0003089	0,0038413	0,0636618	0,0001256	0,0015615	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_55	Lagos	26/06/2018	MT	ESCAVAÇÕES	56	479	0,0049081	0,0000442	0,0023548	0,3340708	0,0000512	0,0026587	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUN_T_56	Silves	30/06/2018	MT	AVES	544	18964	0,1302347	0,0030898	0,1778823	8,8644340	0,0029193	0,2024200	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_JUN_T_57	Serpa	25/06/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	131	570	0,0069904	0,0002208	0,0287981	0,4758020	0,0000409	0,0053318	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_58	Alcacer do Sal	29/06/2018	MT	AVES	672	5272	0,0142218	0,0011035	0,0995371	0,9680086	0,0000968	0,0057354	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_59	Penamacor	30/06/2018	MT	AVES	652	4984	0,0140086	0,0009268	0,0652073	0,9534937	0,0005409	0,0264847	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da LAMT que alimenta o PTC em causa, não tendo também sido possível identificá-lo	Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_60	Santa Maria da Feira	29/06/2018	BT	VEÍCULOS	260	488	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000798	0,0051871	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_61	Mogadouro	28/06/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	2072	9080	0,0450677	0,0018537	0,1751517	3,0675318	0,0014829	0,1926506	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_JUL_T_1	Ovar	04/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	144	1058	0,0025909	0,0000772	0,0037975	0,1786980	0,0000323	0,0011170	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_2	Trancoso	02/07/2018	MT	AVES	180	2172	0,0045824	0,0005074	0,0216335	0,3160371	0,0003180	0,0140346	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_3	Peniche	05/07/2018	MT	AVES	199	2886	0,0196778	0,0001765	0,0295360	1,3572584	0,0003711	0,0640167	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_4	Povoa de Lanhoso	02/07/2018	BT	VEÍCULOS	128	112	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000183	0,0023528	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_5	Chaves	03/07/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	379	80	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000207	0,0078612	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_6	Lamego	08/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	144	3335	0,0138453	0,0002537	0,0245255	0,9549200	0,0002141	0,0234341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_7	Tondela	06/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	70	3371	0,0096022	0,0006178	0,0124246	0,6622456	0,0004877	0,0075988	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_8	Sintra	05/07/2018	BT	ESCAVAÇÕES	227	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0023427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_9	Cantanhede	05/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	53	136	0,0037300	0,0000221	0,0011623	0,2572509	0,0000023	0,0001205	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_10	Coimbra	05/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	3350	0,0041763	0,0000552	0,0034280	0,2880339	0,0001575	0,0097855	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_11	Paredes	14/07/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	42	75	0,0003236	0,0000110	0,0004558	0,0223175	0,0000122	0,0005061	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de dados em equipamentos da rede, sendo apenas apresentado uma fotografia onde se visualiza uma porta danificada localizada ao lado de um posto de transformação.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_12	Montalegre	11/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	198	585	0,0034988	0,0001103	0,0100065	0,2413065	0,0000539	0,0071766	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_JUL_T_13	Braga	10/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	98	2903	0,0070210	0,0001765	0,0086627	0,4842334	0,0002458	0,0123699	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_14	Pombal	11/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	95	1957	0,0026449	0,0001324	0,0086900	0,1824224	0,0001195	0,0082114	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_15	Chaves	15/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	130	5819	0,0078200	0,0009156	0,0139232	0,5393390	0,0007334	0,0093137	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das figuras 2 e 3, evidências de transformador de potência de um posto de transformação aéreo danificado, fundamentando a consequente interrupção na distribuição de energia. Dado tratar-se de um posto de transformação, não é indicado o valor da respetiva terra de proteção, não sendo também visíveis na fotografia os descarregadores de sobretensões.	Não Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_16	Faro	09/07/2018	MT	AVES	95	1657	0,0037880	0,0000883	0,0083367	0,2612563	0,0000465	0,0043973	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_17	Vidigueira	10/07/2018	MT	AVES	79	1	0,0001237	0,0000110	0,0008713	0,0085326	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_18	Barrancos	13/07/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	125	1206	0,0013724	0,0000221	0,0027615	0,0946531	0,0000426	0,0053358	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos evidenciados no pedido constata-se não ter sido cumprido o disposto no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente o referido nos artigos 28.º e 161.º e seguintes.	Não Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_19	Lisboa	13/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	46	3707	0,0026716	0,0000662	0,0021438	0,1842706	0,0002151	0,0019127	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_20	Almeirim	09/07/2018	MT	AVES	80	798	0,0042027	0,0002206	0,0112626	0,2898795	0,0000144	0,0006819	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_21	Agueda	10/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	101	3611	0,0051124	0,0002978	0,0117031	0,3526078	0,0001778	0,0077204	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_22	Lousa	15/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	342	2079	0,0050250	0,0001213	0,0163462	0,3465667	0,0000271	0,0044750	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_JUL_T_23	Macedo de Cavaleiros	11/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	86	3844	0,0047385	0,0009818	0,0161826	0,3268075	0,0006151	0,0092369	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_JUL_T_24	Mirandela	11/07/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	344	2744	0,0120728	0,0002648	0,0402823	0,8326481	0,0002455	0,0371252	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_25	Arraiolos	09/07/2018	MT	AVES	187	1592	0,0111453	0,0004523	0,0279583	0,7686778	0,0002554	0,0161563	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não há elementos suficientes explicitados no pedido, uma vez que não existe coerência nas datas apresentadas nem no n.º de clientes afetados.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_26	Chaves	11/07/2018	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	250	276	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000451	0,0112849	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga ou equipamento afetado. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_27	Figueira da Foz	18/07/2018	MT	AVES	105	1856	0,0029245	0,0001324	0,0069350	0,2016992	0,0000853	0,0054040	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_28	Coimbra	18/07/2018	MT	AVES	86	539	0,0021371	0,0000662	0,0044625	0,1473928	0,0000879	0,0066853	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_29	Montemor-o-Novo	16/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	70	2464	0,0141336	0,0001875	0,0123200	0,9747749	0,0004023	0,0266366	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_30	Sabugal	17/07/2018	BT	VEÍCULOS	117	118	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000193	0,0022524	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PTD em causa e respetiva rede de BT, não sendo também caracterizado o PT que alimenta a referida rede.	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_31	Santo Tirso	21/07/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	148	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0013333	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_32	Proença-a-Nova	21/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	143	1819	0,0142207	0,0001434	0,0153795	0,9807720	0,0002125	0,0204721	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_33	Odemira	19/07/2018	MT	AVES	173	1442	0,0069746	0,0001655	0,0140460	0,4810413	0,0000263	0,0015530	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_34	Ourique	16/07/2018	MT	AVES	98	7	0,0009782	0,0000441	0,0030513	0,0674639	0,0000008	0,0000437	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_35	Ilhavo	17/07/2018	MT	VEÍCULOS	96	8196	0,0070060	0,0002757	0,0044278	0,4832118	0,0004716	0,0049953	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_36	Mertola	19/07/2018	MT	AVES	99	949	0,0030400	0,0002206	0,0162320	0,2096672	0,0000890	0,0060521	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_JUL_T_37	Povoa de Varzim	20/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	226	7133	0,0103146	0,0003861	0,0084265	0,7114090	0,0011046	0,0204207	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_JUL_T_38	Setubal	19/07/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	45	1935	0,0083626	0,0007170	0,0103650	0,5768007	0,0003128	0,0045944	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_39	Alcochete	27/07/2018	MT	VEÍCULOS	404	890	0,0006651	0,0000552	0,0046067	0,0458732	0,0000015	0,0002012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_40	Seixal	23/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	96	2865	0,0107212	0,0001213	0,0079932	0,7394488	0,0002747	0,0175212	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_41	Viseu	28/07/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	163	534	0,0027103	0,0000882	0,0089153	0,1869339	0,0000872	0,0083635	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_42	Alijo	27/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	5499	0,0093526	0,0004191	0,0121253	0,6450589	0,0003799	0,0100405	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_43	Lagos	27/07/2018	MT	ESCAVAÇÕES	62	4766	0,0090426	0,0001103	0,0066867	0,6236768	0,0004380	0,0264653	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_44	Aljustrel	26/07/2018	MT	AVES	61	4274	0,0047834	0,0008383	0,0129391	0,3299174	0,0003087	0,0084714	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_45	Almodovar	25/07/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	190	1153	0,0067541	0,0001655	0,0127088	0,4658371	0,0000825	0,0052393	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_46	Tomar	26/07/2018	BT	VEÍCULOS	113	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0012819	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_47	Portimao	26/07/2018	AT	AVES	12	18031	0,0158549	0,0060337	0,0410263	1,0935295	0,0028004	0,0186044	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_48	Matosinhos	31/07/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	42	2655	0,0187249	0,0006618	0,0142017	1,2914747	0,0004288	0,0106065	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a aproximação ou o eventual contacto entre a grua e os condutores da linha aérea, referido no relatório, tem como consequência a ocorrência de sobreintensidades e a interrupção na distribuição de energia. Porém, a figura apresentada no documento (fig. 2) não permite uma análise fidedigna. - Também não são apresentadas quaisquer evidências provocadas pela descarga entre os condutores e a grua.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_AGO_TC_1	Monchique	03/08/2018	MT	INCÊNDIO	14760	5436	0,3792000	0,0021000	0,9571000	24,8752000	0,0012000	0,8858000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_1	Oliveira do Bairro	05/08/2018	BT	VEÍCULOS	51	207	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000338	0,0016956	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, que o cabo aéreo danificado está à altura regulamentar.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_2	Peniche	02/08/2018	MT	AVES	145	4302	0,0130876	0,0004080	0,0140869	0,8586290	0,0006992	0,0269440	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_3	Lagos	01/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	57	4766	0,0076235	0,0001103	0,0055283	0,5001474	0,0004377	0,0221111	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_4	Faro	03/08/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	39	867	0,0031907	0,0001764	0,0061045	0,2093312	0,0001413	0,0049457	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_5	Azambuja	04/08/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	275	499	0,0021865	0,0001102	0,0070992	0,1434495	0,0000565	0,0023155	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_6	Penamacor	01/08/2018	MT	AVES	71	1249	0,0000000	0,0000000	0,0017853	0,0001655	0,0073677	0,1171263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_7	Fundao	04/08/2018	AT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	414	12103	0,0035971	1,4896283	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_8	Maia	02/08/2018	BT	VEÍCULOS	110	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000126	0,0013834	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_9	Vila de Rei	06/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	152	787	0,0019474	0,0000551	0,0034515	0,1277607	0,0000096	0,0003834	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_10	Seixal	07/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	161	3318	0,0080456	0,0001323	0,0094037	0,5278407	0,0002952	0,0193893	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_AGO_T_11	Seixal	09/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	124	2865	0,0166290	0,0001213	0,0127256	1,0909647	0,0002751	0,0277182	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_12	Alvalazere	09/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	140	1928	0,0127276	0,0002756	0,0295960	0,8350117	0,0001851	0,0193066	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_13	Guarda	12/08/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	157	1074	0,0049097	0,0001764	0,0276911	0,3221050	0,0000826	0,0129668	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, também não foi evidenciado a existência de encravamento no comando do seccionador, conforme previsto no Artigo 146.º do RSLEAT, que se destina a evitar manobras intempestivas, nem de qualquer ato de vandalismo sobre o mesmo.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_14	Vila Nova de Gaia	07/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	103	1034	0,0165257	0,0002535	0,0113769	1,0841919	0,0001670	0,0059910	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, evidências de uma linha aérea danificada, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Porém, não é apresentado qualquer registo fotográfico da árvore ou no limite do local onde a mesma estava implantada.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_15	Lagoa	07/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	125	4198	0,0104713	0,0004190	0,0096266	0,6869824	0,0006837	0,0066995	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_16	Tabua	10/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	309	2533	0,0042249	0,0002205	0,0091749	0,2771789	0,0000999	0,0028978	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_17	Vale de Cambra	16/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	76	2267	0,0116233	0,0001984	0,0132212	0,7625637	0,0000588	0,0036967	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_18	Braga	17/08/2018	BT	ESCAVAÇÕES	145	85	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000134	0,0019446	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_19	Mangualde	17/08/2018	MT	FURTOS	143	2376	0,0081872	0,0003747	0,0274308	0,5371300	0,0002942	0,0204106	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação, a fotografia apresentada não permite visualizar danos na LAMT, na caracterização da ocorrência é referido apenas um condutor Cu 16mm2 danificado, sendo que na ficha de ocorrência e participação à GNR são referidos três condutores, a origem do incidente e as ações tomadas para a resolução do mesmo não se encontram devidamente descritas/justificadas.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_20	Pombal	16/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	46	4196	0,0150827	0,0007276	0,0330904	0,9895219	0,0005409	0,0245720	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_21	Torres Vedras	16/08/2018	MT	AVES	101	1436	0,0054783	0,0001433	0,0097818	0,3594083	0,0000828	0,0057725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_AGO_T_22	Olhao	15/08/2018	MT	AVES	76	2361	0,0019413	0,0000772	0,0053073	0,1273616	0,0000547	0,0036863	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_23	Alcanena	13/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	49	2537	0,0060841	0,0001543	0,0046475	0,3991535	0,0001240	0,0043009	n.a.	n.a.	- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_24	Coimbra	15/08/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	150	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0013472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_25	Seia	18/08/2018	BT	ANIMAIS NÃO AVES	179	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0016007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_26	Montalegre	17/08/2018	MT	AVES	118	2410	0,0035890	0,0001212	0,0093471	0,2354604	0,0000855	0,0065955	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_27	Montijo	23/08/2018	MT	AVES	237	711	0,0219024	0,0002205	0,0386972	1,4369358	0,0001154	0,0193737	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se através dos elementos de prova apresentados no relatório que não está cumprida a distância entre a travessa inferior e a ferragem de suporte do condutor superior, que deve ser 75 cm (Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV da DGEG).	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_28	Moura	21/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	395	1234	0,0244275	0,0002756	0,0477881	1,6025967	0,0001962	0,0232769	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_29	Evora	26/08/2018	AT	AVES	14	6148	0,0177440	0,0041005	0,0426472	1,1641155	0,0009821	0,0103484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_30	Viseu	20/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	40	55	0,0003751	0,0000331	0,0013226	0,0246058	0,0000090	0,0003591	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_31	Macao	22/08/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	191	527	0,0016802	0,0001764	0,0080737	0,1102323	0,0000707	0,0053378	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_32	Agueda	24/08/2018	AT	ABATE DE ÁRVORES	86	3	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_33	Felgueiras	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	247	1986	0,0377908	0,0003968	0,0543775	2,4793151	0,0001711	0,0297715	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_AGO_T_34	Guimaraes	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	298	1862	0,0668279	0,0002866	0,0684507	4,3843317	0,0001965	0,0461062	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_35	Fafe	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	310	5775	0,0101583	0,0002976	0,0304766	0,6664512	0,0002222	0,0243623	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_36	Montalegre	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	788	1757	0,0201050	0,0002204	0,0732567	1,3190170	0,0001246	0,0290469	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_37	Alijo	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	330	5499	0,0198016	0,0002976	0,0564919	1,2991084	0,0002991	0,0598266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_38	Montalegre	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	355	634	0,0054160	0,0002755	0,0231145	0,3553205	0,0001019	0,0137065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_39	Chaves	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	288	3667	0,0054314	0,0001653	0,0183316	0,3563341	0,0002744	0,0272239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_40	Vila Real	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	595	4537	0,0254782	0,0002314	0,0859575	1,6715284	0,0001951	0,0818950	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_41	Espinho	29/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	210	2661	0,0233595	0,0000661	0,0115571	1,5325282	0,0000656	0,0125125	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_42	Pombal	28/08/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	844	0,0064048	0,0003197	0,0220057	0,4201960	0,0001365	0,0100341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_43	Murtosa	27/08/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	239	178	0,0018695	0,0000110	0,0026370	0,1226530	0,0000326	0,0078116	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_AGO_T_44	Almada	30/08/2018	MT	ESCAVAÇÕES	97	3657	0,0059565	0,0000551	0,0038697	0,3907826	0,0001957	0,0129676	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_AGO_T_45	Povoa de Varzim	28/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	315	5344	0,0130061	0,0001763	0,0267113	0,8532839	0,0002212	0,0319474	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_46	Viseu	28/08/2018	BT	ESCAVAÇÕES	139	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0014598	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_47	Ribeira de Pena	31/08/2018	BT	VEÍCULOS	111	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0015917	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_48	Barcelos	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	813	2272	0,2155134	0,0003417	0,1749973	14,1390335	0,0001721	0,1010916	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_49	Braga	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	315	2575	0,0216322	0,0001543	0,0238353	1,4192087	0,0000893	0,0162239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_50	Viana do Castelo	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	386	4977	0,0323611	0,0003417	0,0498595	2,1230893	0,0008105	0,0752145	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_51	Viana do Castelo	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	153	5104	0,0194363	0,0002204	0,0195919	1,2751405	0,0003353	0,0296278	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_52	Braganca	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	206	4386	0,0097350	0,0001433	0,0286636	0,6386764	0,0003049	0,0604651	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_53	Macedo de Cavaleiros	27/08/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	596	985	0,0152303	0,0002866	0,0870969	0,9992055	0,0001523	0,0436708	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							Continuidade de Serviço												
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EDPD_2018_SET_T_1	Almodovar	01/09/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	5	346	0,0001867	0,0002976	0,0017063	0,0124498	0,0000421	0,0002406	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta ficha de ocorrência nem qualquer evidência de pedido efetuado pela ANPC ou outra entidade para desligar a linha.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_2	Povoa de Lanhoso	09/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	1631	0,0093331	0,0003858	0,0235044	0,6222728	0,0002657	0,0137346	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada uma mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_T_2, EDPD_2018_SET_T_6 e EDPD_2018_SET_T_10.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_3	Amarante	05/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	267	4381	0,0158411	0,0005732	0,0250039	1,0561844	0,0004808	0,0231551	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta como causa "Intervenções no Subsolo (Escavações)", mas é descrito no corpo do relatório como tendo sido "causado por uma descarga atmosférica direta". - A figura apresentada (Figura 2) não permite evidenciar a causa associada ao incidente.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_4	Vila Nova de Famalicao	07/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	162	403	0,0171923	0,0002755	0,0225934	1,1462762	0,0000614	0,0032945	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos desmontados que não evidenciem a parte da instalação elétrica onde estão inseridos.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_5	Paredes	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	157	3589	0,0242464	0,0005070	0,0328317	1,6166028	0,0004676	0,0323550	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_6	Vila Nova de Famalicao	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	197	1356	0,0384756	0,0003527	0,0401493	2,5653181	0,0002190	0,0211960	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_T_2, EDPD_2018_SET_T_6 e EDPD_2018_SET_T_10.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_7	Penafiel	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	243	4832	0,0213250	0,0002645	0,0321244	1,4218186	0,0002869	0,0346877	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_8	Povoa de Lanhoso	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	231	544	0,0086052	0,0001433	0,0235736	0,5737425	0,0000885	0,0125573	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado			
EDPD_2018_SET_T_9	Guimaraes	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	115	3499	0,0071719	0,0000441	0,0049833	0,4781790	0,0000266	0,0030073	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_SET_T_10	Montalegre	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	236	3161	0,0164081	0,0005290	0,0346853	1,0939940	0,0002726	0,0207003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_T_2, EDPD_2018_SET_T_6 e EDPD_2018_SET_T_10.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_11	Vieira do Minho	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	181	2940	0,0650762	0,0005731	0,1037364	4,3388796	0,0004787	0,0866496	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_12	Chaves	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	710	3745	0,0188205	0,0004629	0,0487295	1,2548330	0,0002963	0,0510729	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos desmontados que não evidenciem a parte da instalação elétrica onde estão inseridos.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_13	Vila Real	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	277	1237	0,0087240	0,0002645	0,0313143	0,5816601	0,0002010	0,0243463	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_T_13 e EDPD_2018_SET_T_15.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_14	Montalegre	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	201	584	0,0057178	0,0001764	0,0146795	0,3812291	0,0000676	0,0080032	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_15	Chaves	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	123	2582	0,0142370	0,0004629	0,0226586	0,9492371	0,0004200	0,0196097	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_T_13 e EDPD_2018_SET_T_15.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_16	Vila Real	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	199	2306	0,0328712	0,0003086	0,0573812	2,1916512	0,0001373	0,0254529	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_17	Chaves	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	165	3851	0,0034403	0,0001984	0,0128105	0,2293795	0,0003045	0,0225837	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_18	Montalegre	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	435	3578	0,0077056	0,0001653	0,0377149	0,5137610	0,0000914	0,0247710	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_19	Chaves	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	258	3163	0,0132336	0,0005732	0,0515233	0,8823368	0,0005014	0,0554567	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_20	Chaves	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	205	1469	0,0295108	0,0004960	0,0376401	1,9675981	0,0002356	0,0162142	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_SET_T_21	Chaves	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	886	3075	0,0344044	0,0001984	0,1293785	2,2938760	0,0001763	0,1292332	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.ºs: EDPD_2018_SET_T_20 e EDPD_2018_SET_T_21.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_22	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	182	3160	0,0131703	0,0001764	0,0180296	0,8781112	0,0001649	0,0208986	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_23	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	212	3851	0,0065997	0,0001984	0,0235973	0,4400265	0,0003045	0,0391954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_24	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	209	3168	0,0031532	0,0001984	0,0114793	0,2102389	0,0003045	0,0241364	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica danificada.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_25	Chaves	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	220	2052	0,0234387	0,0003637	0,0413616	1,5627446	0,0003337	0,0397343	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_26	Montalegre	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	942	2869	0,0160609	0,0004298	0,0697329	1,0708432	0,0003379	0,0719080	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_27	Montalegre	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	819	1997	0,0457860	0,0005179	0,1593590	3,0527290	0,0003146	0,1135676	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_28	Leiria	04/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	26	0,0018225	0,0000220	0,0031344	0,1215143	0,0000041	0,0005804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_29	Sintra	05/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	36	2368	0,0044386	0,0000661	0,0024293	0,2959411	0,0002429	0,0089243	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_30	Silves	08/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	146	1908	0,0018096	0,0001212	0,0094849	0,1206517	0,0000529	0,0036266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_31	Tabua	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	139	3742	0,0099900	0,0004629	0,0303323	0,6660697	0,0004438	0,0234162	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a informação do IPMA apresentada é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_32	Viseu	07/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	158	3062	0,0046776	0,0004850	0,0181626	0,3118729	0,0002882	0,0104106	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_SET_T_33	Esposende	07/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	139	3267	0,0071483	0,0004519	0,0134442	0,4766064	0,0003536	0,0094308	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_34	Ponte da Barca	03/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	486	1902	0,0170105	0,0002094	0,0600193	1,1341532	0,0001639	0,0524545	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_35	Evora	07/09/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	134	1368	0,0034500	0,0001543	0,0178683	0,2300216	0,0000033	0,0003604	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_36	Mogadouro	05/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	369	3165	0,0125020	0,0003086	0,0433725	0,8335587	0,0002364	0,0300637	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos desmontados que não evidenciem a parte da instalação elétrica de que faziam parte.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_37	Fafe	08/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	206	5039	0,0383545	0,0009699	0,0513031	2,5572435	0,0008195	0,0442013	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_38	Vouzela	13/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	149	1199	0,0033632	0,0001874	0,0121086	0,2242376	0,0001366	0,0095630	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_39	Vouzela	12/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	126	775	0,0089896	0,0004850	0,0149844	0,5993750	0,0001219	0,0059081	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_40	Salvaterra de Magos	12/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	50	14	0,0007031	0,0000331	0,0016531	0,0468807	0,0000021	0,0001061	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_41	Coruche	13/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	357	695	0,0055863	0,0002424	0,0234153	0,3724615	0,0000426	0,0039891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_42	Moura	14/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	213	2144	0,0077468	0,0002425	0,0174872	0,5165092	0,0003487	0,0095689	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentado o Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_43	Serpa	14/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	247	7986	0,0125459	0,0009147	0,0759923	0,8364885	0,0000847	0,0058032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta o Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_44	Oeiras	11/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	22	1024	0,0004339	0,0000110	0,0002428	0,0289274	0,0000659	0,0014529	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_SET_T_45	Lisboa	12/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	57	706	0,0035544	0,0000551	0,0021788	0,2369855	0,0000340	0,0013358	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_46	Figueira da Foz	12/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	93	4041	0,0044480	0,0001984	0,0098853	0,2965632	0,0002059	0,0097553	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_47	Pedrogao Grande	11/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	1236	0,0042530	0,0002094	0,0169161	0,2835619	0,0001388	0,0120155	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_48	Evora	13/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	30	2	0,0045941	0,0000220	0,0006723	0,3063084	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_49	Oliveira do Bairro	11/09/2018	MT	VEÍCULOS	191	540	0,0668244	0,0001873	0,0196597	4,4554411	0,0000870	0,0077300	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_50	Almada	10/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	3009	0,0063194	0,0000772	0,0046073	0,4213386	0,0001417	0,0083944	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_51	Seixal	13/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	97	1261	0,0076820	0,0001323	0,0051908	0,5121868	0,0002050	0,0066904	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_52	Viana do Alentejo	10/09/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	210	849	0,0003282	0,0000110	0,0023147	0,0218832	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_53	Vila Vicosa	20/09/2018	MT	VEÍCULOS	81	31	0,0043986	0,0000882	0,0068444	0,2932699	0,0000003	0,0000259	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_54	Arouca	18/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	375	1144	0,0054179	0,0001102	0,0229541	0,3612317	0,0000467	0,0096669	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_55	Rio Maior	17/09/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	49	23	0,0006129	0,0000110	0,0005403	0,0408614	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_SET_T_56	Lisboa	20/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	31	844	0,0018562	0,0000551	0,0014382	0,1237608	0,0000970	0,0022608	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_57	Valongo	20/09/2018	BT	VEÍCULOS	84	96	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000157	0,0013208	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_58	Evora	21/09/2018	MT	AVES	4	460	0,0004806	0,0002975	0,0010462	0,0320455	0,0000738	0,0002595	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_59	Montijo	19/09/2018	MT	VEÍCULOS	305	841	0,0109110	0,0005289	0,0203750	0,7274794	0,0001290	0,0069692	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_60	Palmela	25/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	82	3489	0,0074735	0,0000882	0,0071975	0,4982890	0,0001099	0,0089697	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_61	Oliveira do Bairro	27/09/2018	MT	AVES	134	2895	0,0152371	0,0003416	0,0190847	1,0159161	0,0004027	0,0230756	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos apresentados no pedido considera-se que, os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo seja "o embate de um pardal ", pelo que não se considera demonstrado a existência de nexos causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_62	Penafiel	24/09/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	1507	0,0029181	0,0000551	0,0026600	0,1945625	0,0000005	0,0000198	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_63	Moimenta da Beira	26/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	355	926	0,0057397	0,0000881	0,0190127	0,3826859	0,0000888	0,0246271	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_64	Montalegre	27/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	141	1013	0,0036979	0,0001102	0,0098980	0,2465519	0,0000470	0,0036839	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figura 2 e 3, evidências da instalação onde ocorreu a descarga atmosférica. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a "Listagem das ocorrências de DEA" indicada no documento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_SET_T_65	Silves	24/09/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	127	5822	0,0161818	0,0000992	0,0087894	1,0789061	0,0004256	0,0385891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_SET_T_66	Mertola	27/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	376	947	0,0093011	0,0003967	0,0572382	0,6201425	0,0001505	0,0256191	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa. - Apresenta ficha de ocorrência relativa ao evento com descrição não coerente (dispositivo proteção avifauna) com a causa identificada no relatório (descarga atmosférica direta).	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_67	Mertola	27/09/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	162	593	0,0057726	0,0002204	0,0354129	0,3848806	0,0000957	0,0153837	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o telatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado	
EDPD_2018_SET_T_68	Montijo	26/09/2018	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	8	24	0,0002284	0,0000661	0,0005620	0,0152256	0,0000033	0,0000277	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_OUT_TC_1	Agueda	13/10/2018	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	11580	785581	58,2290000	0,2380000	#####	#####	0,1850000	85,7430000	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_1	Vila Nova de Gaia	01/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	182	726	0,0267509	0,0001982	0,0195714	1,7820348	0,0001130	0,0115479	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_2	Loures	04/10/2018	BT	INCÊNDIO	358	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000096	0,0034447	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_3	Porto	01/10/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	73	1876	0,0045909	0,0000441	0,0022038	0,3058256	0,0000854	0,0045042	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção contra a entrada de objetos estranhos e de animais no posto de transformação, de acordo com o artigo 11.º do RSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_4	Boticas	06/10/2018	BT	VEÍCULOS	126	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0010547	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_5	Alvito	06/10/2018	MT	AVES	97	834	0,0021288	0,0001323	0,0066814	0,1418106	0,0000183	0,0016830	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_6	Condeixa-a-Nova	03/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	115	3641	0,0088900	0,0002425	0,0228991	0,5922136	0,0002281	0,0234197	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_7	Chaves	02/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	146	2621	0,0051521	0,0002315	0,0131619	0,3432105	0,0001775	0,0107009	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_8	Ourem	02/10/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	210	3196	0,0140817	0,0004519	0,0241633	0,9380632	0,0002402	0,0076775	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_9	Aljezur	07/10/2018	MT	AVES	341	1141	0,0051180	0,0000992	0,0179314	0,3409398	0,0001025	0,0076886	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_10	Setubal	13/10/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	258	2134	0,0091474	0,0001211	0,0170967	0,6093575	0,0001394	0,0164516	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_11	Paredes	09/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	86	1938	0,0144056	0,0002535	0,0129705	0,9596421	0,0000798	0,0036072	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_OUT_T_12	Caldas da Rainha	13/10/2018	BT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	131	87	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000142	0,0018572	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_13	Ansiao	11/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	178	565	0,0045049	0,0000551	0,0098068	0,3000936	0,0000921	0,0163964	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_14	Maia	10/10/2018	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	97	1	0,0007524	0,0000110	0,0010616	0,0501240	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_15	Monchique	08/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	351	869	0,0059570	0,0003307	0,0149587	0,3968310	0,0001456	0,0089179	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_16	Mafra	11/10/2018	BT	VEÍCULOS	275	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0021623	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_17	Aljustrel	14/10/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	115	1	0,0035618	0,0000110	0,0012563	0,2372715	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_18	Torre de Moncorvo	08/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	4582	0,0173825	0,0007274	0,0217379	1,1579518	0,0006119	0,0216733	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_19	Ilhavo	11/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	109	480	0,0003308	0,0000110	0,0011668	0,0220376	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_20	Arraiolos	13/10/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	189	707	0,0049302	0,0002535	0,0119527	0,3284283	0,0001141	0,0108773	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA com informação sobre as rajadas de vento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_21	Cantanhede	12/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	2980	0,0013682	0,0000882	0,0048422	0,0911441	0,0001061	0,0059331	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_22	Vale de Cambra	20/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	64	3105	0,0083728	0,0002863	0,0187281	0,5577579	0,0002225	0,0140750	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_23	Palmela	20/10/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	172	963	0,0087744	0,0000771	0,0121552	0,5845136	0,0000085	0,0014516	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_OUT_T_24	Pombal	19/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	221	5696	0,0136504	0,0003194	0,0250777	0,9093318	0,0002055	0,0172193	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_OUT_T_25	Castro Marim	17/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	77	7291	0,0130309	0,0005617	0,0150712	0,8680607	0,0011897	0,0358625	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_26	Macao	18/10/2018	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	304	1018	0,0036506	0,0002863	0,0199694	0,2431883	0,0001571	0,0080391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências suficientes e credíveis para classificar o incidente como evento excecional. - Não apresenta elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas, medições ou ensaios previstos no disposto no art.º 167.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_27	Sesimbra	20/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	239	1344	0,0129777	0,0001652	0,0300414	0,8645159	0,0000385	0,0084423	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_28	Tomar	19/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	143	3465	0,0090368	0,0002753	0,0237275	0,6019902	0,0001998	0,0187470	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_29	Tondela	17/10/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	186	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000189	0,0035409	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PT. - Os elementos de prova apresentados no relatório não permitem visualizar qualquer abate de árvore.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_30	Benavente	15/10/2018	MT	AVES	137	5584	0,0137229	0,0007377	0,0143615	0,9141618	0,0005972	0,0209920	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_31	Sardoal	24/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	59	2278	0,0036536	0,0005176	0,0085664	0,2433839	0,0003705	0,0069776	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_32	Porto	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	58	1890	0,0132999	0,0001652	0,0071139	0,8859856	0,0003064	0,0130080	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido apresenta, através das figuras 2 e 3, a existência de uma vala não se evidenciando o cabo danificado.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_33	Loures	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	227	3696	0,0079382	0,0002974	0,0062684	0,5288096	0,0006019	0,0319172	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_34	Cascais	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	104	4018	0,0118685	0,0001322	0,0078222	0,7906267	0,0005877	0,0344819	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_35	Lisboa	24/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	86	478	0,0041962	0,0000441	0,0030011	0,2795341	0,0000243	0,0015670	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2018_OUT_T_36	Sesimbra	22/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	72	1999	0,0045770	0,0000991	0,0049134	0,3048985	0,0003260	0,0120351	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_37	Condeixa-a-Nova	25/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	160	2599	0,0076083	0,0002642	0,0227289	0,5068354	0,0002013	0,0167684	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_38	Mira	27/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	237	4462	0,0091630	0,0003964	0,0113331	0,6103974	0,0005743	0,0087468	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_39	Aljustrel	23/10/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	137	1620	0,0071290	0,0004956	0,0139352	0,4749001	0,0001913	0,0014963	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_41	Esposende	30/10/2018	BT	VEÍCULOS	115	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0010225	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_40	Porto de Mos	30/10/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	97	2750	0,0056468	0,0001982	0,0126134	0,3761648	0,0001491	0,0094011	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se verifica a existência de qualquer ramo nos condutores.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_42	Lisboa	29/10/2018	MT	ESCAVAÇÕES	43	478	0,0025782	0,0000440	0,0018944	0,1717484	0,0000243	0,0010464	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_43	Montemor-o-Novo	30/10/2018	MT	AVES	123	889	0,0120495	0,0004074	0,0192443	0,8026883	0,0000098	0,0004502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_44	Figueira da Foz	29/10/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	113	3206	0,0054894	0,0003083	0,0126743	0,3656777	0,0003374	0,0109106	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_45	Olhao	30/10/2018	MT	AVES	104	5026	0,0091891	0,0001872	0,0191312	0,6121376	0,0001646	0,0168216	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_NOV_T_1	Lisboa	01/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	78	351	0,0043937	0,0000661	0,0026311	0,3041770	0,0000540	0,0019931	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_2	Loures	02/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	107	753	0,0055362	0,0000441	0,0035133	0,3832727	0,0001219	0,0084706	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_3	Vila Franca de Xira	04/11/2018	AT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	102	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não permitem evidenciar o cumprimento da distância mínima de segurança a obstáculos diversos que, de acordo com o disposto no artigo 30.º do RSLEAT é de 3,00 metros. - Não foram envolvidas outras entidades.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_4	Moita	03/11/2018	MT	AVES	346	4300	0,0327871	0,0007489	0,0455217	2,2698703	0,0006162	0,0256136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_5	Tabua	03/11/2018	AT	ABATE DE ÁRVORES	21	7233	0,0144198	0,0012887	0,0189685	0,9982903	0,0011706	0,0167608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_6	Macao	08/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	181	2632	0,0067745	0,0005836	0,0215333	0,4689992	0,0004255	0,0147822	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_7	Moncao	06/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	63	1175	0,0021350	0,0000661	0,0027009	0,1478061	0,0000591	0,0018249	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_8	Marinha Grande	05/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	119	4399	0,0048746	0,0001321	0,0147653	0,3374715	0,0000412	0,0048910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_9	Pombal	06/11/2018	MT	AVES	62	1141	0,0045205	0,0001762	0,0082847	0,3129562	0,0001858	0,0057715	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_10	Viseu	06/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	193	3556	0,0046189	0,0001872	0,0173550	0,3197680	0,0000850	0,0080791	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_11	Caldas da Rainha	05/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	87	1171	0,0059319	0,0002863	0,0149115	0,4106712	0,0001669	0,0088428	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_NOV_T_12	Sobral de Monte Agraco	07/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	72	550	0,0034672	0,0000661	0,0047646	0,2400360	0,0000428	0,0030849	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_13	Entroncamento	08/11/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	204	5952	0,0568297	0,0001211	0,0498200	3,9343523	0,0000807	0,0271033	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_14	Tabua	10/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	159	3716	0,0140975	0,0004625	0,0340300	0,9759794	0,0004406	0,0329661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_15	Moncao	12/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	31	1174	0,0018170	0,0001321	0,0021714	0,1257949	0,0001914	0,0022788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_16	Vila do Bispo	14/11/2018	MT	AVES	175	745	0,0145637	0,0001101	0,0459454	1,0082507	0,0000215	0,0139631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_17	Ferreira do Alentejo	15/11/2018	MT	VEÍCULOS	57	1033	0,0070785	0,0005943	0,0137552	0,4900478	0,0001652	0,0008278	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_18	Moura	13/11/2018	MT	AVES	202	1497	0,0076705	0,0001542	0,0253241	0,5310332	0,0001167	0,0204436	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_19	Viseu	15/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	148	1099	0,0065870	0,0002642	0,0180001	0,4560227	0,0001780	0,0100658	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_20	Matosinhos	14/11/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	184	4299	0,0204245	0,0000991	0,0137331	1,4139980	0,0002572	0,0361780	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta meios de prova que permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_21	Evora	12/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	3	1	0,0004267	0,0000110	0,0000376	0,0295381	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_22	Miranda do Corvo	12/11/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	257	2720	0,0208274	0,0002201	0,0742043	1,4418961	0,0001231	0,0667017	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_23	Fafe	21/11/2018	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	62	5779	0,0100306	0,0001651	0,0102792	0,6944226	0,0002135	0,0132961	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_24	Guimaraes	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	103	1254	0,0041893	0,0002751	0,0103253	0,2900300	0,0002042	0,0072596	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, evidências de uma árvore tombada, não constando na figura qualquer evidência da linha área em questão.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_NOV_T_25	Sintra	19/11/2018	MT	ANIMAIS NÃO AVES	5	14399	0,0012288	0,0001871	0,0006145	0,0850736	0,0005018	0,0015894	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional. - Não é referido o processo de licenciamento. - Não foram envolvidas outras entidades.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_26	Sintra	23/11/2018	BT	VEÍCULOS	113	14	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000619	0,0070087	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_27	Lousa	25/11/2018	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	399	1161	0,0084176	0,0002091	0,0488758	0,5827530	0,0001593	0,0348959	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, ou seja, não se consegue visualizar o pinheiro sobre os condutores, assim como não é referida a causa da queda do mesmo, sendo certo que deveria estar assegurado o cumprimento do Artigo 28.º do RSLEAT que se destina a evitar este tipo de acidentes.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_28	Mortagua	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	204	1553	0,0101413	0,0001211	0,0125023	0,7020847	0,0000806	0,0084410	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem o cruzamento de condutores e que este tenha sido causado por ventos de intensidade excecional, dado que a fotografia apresentada não permite visualizar qualquer evidência/dano e o excerto do documento apresentado do IPMA, também não permite concluir pela intensidade excecional do vento no local em causa	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_29	Carregal do Sal	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	160	1279	0,0048430	0,0001431	0,0124187	0,3352833	0,0001218	0,0138157	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a identificação do ramal MT no qual ocorreu o incidente referido no ponto 2.3 (ramal PTD 123 TND Pousadas) e no restante pedido (ramal PTD 6 CRS Cabrizes) é incoerente, o processo de licenciamento indicado não diz respeito a qualquer uma das instalações referidas, não existem meios de prova adequados que demonstrem que a rotura de condutores tenha sido causada por ventos de intensidade excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_30	Castro Daire	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	302	2385	0,0405316	0,0006053	0,1185178	2,8060216	0,0003877	0,0776043	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_31	Lamego	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	432	2048	0,0351273	0,0004512	0,0839722	2,4318795	0,0003312	0,0671255	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta evidências de um isolador danificado. No entanto, os meios de prova apresentados, através do registo fotográfico, não contemplam a parte da rede elétrica alvo do incidente, assim como o próprio condutor danificado.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_32	Tondela	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	156	4640	0,0075280	0,0002751	0,0256164	0,5211684	0,0002068	0,0195012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_33	Viseu	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	3	3063	0,0004670	0,0005723	0,0018328	0,0323319	0,0003556	0,0011353	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificada a origem do incidente nem a localização do mesmo, pelo que não se pode verificar pela existência de ventos de intensidade excecional num local que é desconhecido. Além disso, não é referido o processo de licenciamento da instalação. Assim, considera-se que, o pedido não se encontra devidamente instruído e os meios de prova não são adequados/consistentes.	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_34	Trofa	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	339	770	0,0645727	0,0004182	0,0662694	4,4703978	0,0001216	0,0169755	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_NOV_T_35	Trofa	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	307	631	0,0462294	0,0001981	0,0287009	3,2004835	0,0001007	0,0131301	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_36	Vila do Conde	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	546	2121	0,0535528	0,0002201	0,0772634	3,7074902	0,0001784	0,0558553	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_37	Borba	19/11/2018	MT	DESLIZAMENTO DE TERRAS	200	504	0,0157658	0,0000880	0,0175911	1,0914747	0,0000007	0,0001305	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_38	Vila Viosa	19/11/2018	MT	DESLIZAMENTO DE TERRAS	211	64	0,0115020	0,0000660	0,0139153	0,7962858	0,0000051	0,0010664	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_39	Marinha Grande	21/11/2018	BT	ESCAVAÇÕES	229	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0020986	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_40	Vila Real	25/11/2018	MT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	340	2160	0,1384997	0,0004842	0,1297668	9,5884059	0,0003495	0,0891862	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_NOV_T_41	Figueira da Foz	29/11/2018	MT	ESCAVAÇÕES	69	2674	0,0069064	0,0001981	0,0055980	0,4781311	0,0004354	0,0088310	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de dezembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2018_DEZ_T_1	Montijo	01/12/2018	MT	VEÍCULOS	109	27	0,0151389	0,0000440	0,0035018	1,1452018	0,0000003	0,0000229	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_2	Rio Maior	02/12/2018	BT	VEÍCULOS	304	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000129	0,0039292	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_3	Lisboa	03/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	36	2	0,0011346	0,0000110	0,0004004	0,0858262	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_4	Elvas	03/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	135	622	0,0091036	0,0000660	0,0075118	0,6886550	0,0001152	0,0134395	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_5	Tomar	06/12/2018	MT	AVES	70	1472	0,0045038	0,0001761	0,0123456	0,3406993	0,0001011	0,0070846	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_6	Vale de Cambra	15/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	236	2267	0,0302153	0,0005281	0,0365371	2,2856814	0,0003654	0,0082707	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_7	Trancoso	11/12/2018	MT	AVES	108	2172	0,0026390	0,0001761	0,0127067	0,1996281	0,0001172	0,0087187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_8	Povoa de Varzim	12/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	41	2644	0,0061770	0,0002312	0,0072713	0,4672645	0,0001563	0,0042860	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_9	Porto	12/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	170	2311	0,0272810	0,0001210	0,0145900	2,0637111	0,0003764	0,0421467	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_10	Aljustrel	11/12/2018	MT	AVES	124	1612	0,0064614	0,0001871	0,0121765	0,4887837	0,0000077	0,0004814	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_11	Moura	14/12/2018	MT	AVES	98	114	0,0034059	0,0000880	0,0061478	0,2576425	0,0000008	0,0000537	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_DEZ_T_13	Porto	10/12/2018	BT	FURTOS	208	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0019018	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
							Continuidade de Serviço												
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EDPD_2018_DEZ_T_14	Porto	13/12/2018	BT	ESCAVAÇÕES	98	141	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000230	0,0022691	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_15	Vila Verde	14/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	127	3181	0,0103824	0,0002971	0,0091675	0,7853926	0,0003581	0,0164960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_16	Sobral de Monte Agraco	43450	MT	AVES	4	2868	0,0010358	0,0002861	0,0012241	0,0783577	0,0003129	0,0013029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_17	Ovar	43455	MT	ESCAVAÇÕES	155	1076	0,0079025	0,0001871	0,0100494	0,5977975	0,0001387	0,0042197	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_18	Monchique	17/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	129	927	0,0040718	0,0000770	0,0098151	0,3080159	0,0000457	0,0058208	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_19	Lisboa	19/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	89	1977	0,0063200	0,0000440	0,0036149	0,4780829	0,0001625	0,0145719	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_20	Estarreja	22/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	153	5310	0,0166107	0,0006601	0,0232195	1,2565421	0,0008628	0,0266585	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_21	Odivelas	23/12/2018	BT	VEÍCULOS	119	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000109	0,0013045	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_22	Oliveira do Hospital	22/12/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	132	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0019002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_23	Alcanena	17/12/2018	MT	AVES	123	193	0,0155341	0,0001540	0,0127235	1,1751003	0,0000303	0,0028454	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_24	Vouzela	28/12/2018	MT	VEÍCULOS	200	1587	0,0133891	0,0004181	0,0402605	1,0128388	0,0001440	0,0151555	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_25	Vila de Rei	27/12/2018	MT	ABATE DE ÁRVORES	143	995	0,0076919	0,0001981	0,0222705	0,5818667	0,0000904	0,0106636	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			
EDPD_2018_DEZ_T_26	Coruche	29/12/2018	MT	AVES	84	2115	0,0066553	0,0007592	0,0152381	0,5034479	0,0002643	0,0030406	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2018_DEZ_T_27	Sever do Vouga	26/12/2018	BT	ABATE DE ÁRVORES	71	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0007467	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2018_DEZ_T_28	Serpa	31/12/2018	MT	AVES	93	596	0,0087818	0,0004401	0,0258962	0,6643148	0,0000884	0,0062633	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EDPD_2018_DEZ_T_29	Sesimbra	31/12/2018	MT	ESCAVAÇÕES	570	1139	0,0313596	0,0002861	0,0725411	2,3722433	0,0001847	0,0374658	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	