

CP nº 137

Novos Ciclos Horários

Instalação 1

Ciclo Semanal

Alimentação em MT

Energia importada da RESP	MWh/ano	5 458,43	
Potência contratada	KW	893,0	
UPAC - PV	NÃO		
Potência ligação	KWn	0	
TAR Mapa Vigente	EUR/ano	165 484 €	
TAR Mapa Novo	EUR/ano	172 735 €	
Diferença	EUR/ano	7 251 €	4%
PHP Mapa Vigente	KW	650,76	
PHP Mapa Novo	KW	735,93	13%
TAR Mapa Vigente	EUR/MWh	30,3	
TAR Mapa Novo	EUR/MWh	31,6	

Instalação 2

Ciclo Semanal

Alimentação em MT

Energia importada da RESP	MWh/ano	4 495,84	
Potência contratada	KW	890,0	
UPAC - PV	SIM		
Potência ligação	KWn	750	
TAR Mapa Vigente	EUR/ano	126 308 €	
TAR Mapa Novo	EUR/ano	154 980 €	
Diferença	EUR/ano	28 672 €	23%
PHP Mapa Vigente	KW	405,77	
PHP Mapa Novo	KW	740,05	82%
TAR Mapa Vigente	EUR/MWh	28,1	
TAR Mapa Novo	EUR/MWh	34,5	

Instalação 3

Ciclo Semanal

Alimentação em MT

Energia importada da RESP	MWh/ano	1 326,52	
Potência contratada	KW	465,0	
UPAC - PV	SIM		
Potência ligação	KWn	330	
TAR Mapa Vigente	EUR/ano	39 383 €	
TAR Mapa Novo	EUR/ano	49 475 €	
Diferença	EUR/ano	10 092 €	26%
PHP Mapa Vigente	KW	110,58	
PHP Mapa Novo	KW	227,91	106%
TAR Mapa Vigente	EUR/MWh	29,7	
TAR Mapa Novo	EUR/MWh	37,3	

Conclusão:

Se as instalações não dotadas de UPAC PV terão aumentos das TAR na ordem dos 4%, nas instalações onde foram feitos investimentos em centrais fotovoltaicas para autoconsumo, os aumentos das TAR serão bastante mais significativos (na ordem dos 23 a 26%)!

O Mapa Novo face ao Vigente vai provocar enormes subidas nas PHP, que podem aumentar entre os 82% e os 106%.

Não compreendo as políticas ambientais e energéticas deste governo tendo em vista a tão propalada descarbonização da economia.

Se por um lado têm andado a fomentar, **e bem**, a instalação de de UPAC PV, depois propoem medidas que vão penalizar as empresas que fizeram grandes investimentos para as instalar! Tudo isto é contraditório, pois as alterações agora propostas vão provocar aumentos dos custos da energia importada da RESP.