

Maria Moura

De: Antonio Matos
Enviado: terça-feira, 16 de Julho de 2013 0:12
Para: rqseletricidade2013
Assunto: 43.ª Consulta Pública - Revisão do Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico

Caros Sr.s.

De uma análise pessoal que efectuei à proposta de revisão do regulamento de Qualidade serviço, surge-me a seguinte questão:

Porque razão é por Vós permitida a análise de qualidade de energia em fase-fase, quando a maioria dos eventos que afectam os utilizadores (principalmente os domésticos) ocorrem em sistemas fase-neutro. Não deveria ser obrigatória uma análise fase-neutro especialmente em níveis de tensão MT e BT?

Agradeço a atenção,

António Matos