

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2018

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2018, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (H)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (H)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_NOV_T_5	Tábua	03/11/2018 11:53	AT - Alta tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	21	7233	0,0144198	0,0012887	0,0189685	0,9982903	0,0011706	0,0167608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_7	Monção	06/11/2018 11:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	1175	0,0021350	0,0000661	0,0027009	0,1478061	0,0000591	0,0018249	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_8	Marinha Grande	05/11/2018 11:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	119	4399	0,0048746	0,0001321	0,0147653	0,3374715	0,0000412	0,0048910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_9	Pombal	06/11/2018 06:55	MT - Média tensão	AVES	62	1141	0,0045205	0,0001762	0,0082847	0,3129562	0,0001858	0,0057715	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_10	Viseu	06/11/2018 11:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	193	3556	0,0046189	0,0001872	0,0173550	0,3197680	0,0000850	0,0080791	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_14	Tábua	10/11/2018 17:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	159	3716	0,0140975	0,0004625	0,0340300	0,9759794	0,0004406	0,0329661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_39	Marinha Grande	21/11/2018 10:03	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	229	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0020986	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado