

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JANEIRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de janeiro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JAN_T_1	Portimao	43470	MT	AVES	401	1332	0,0167097	0,0000771	0,0186350	1,2916546	0,0000306	0,0072506	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_2	Loures	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	449	812	0,0212765	0,0001211	0,0410908	1,6446681	0,0000677	0,0264976	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_3	Almeirim	43469	MT	AVES	171	495	0,0165132	0,0003414	0,0478519	1,2764662	0,0000795	0,0116524	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_4	Serta	43468	MT	ABATE DE ÁRVORES	193	2520	0,0025269	0,0005616	0,0096706	0,1953290	0,0004116	0,0096574	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_5	Alcacer do Sal	43467	MT	AVES	141	1324	0,0134426	0,0007929	0,0269652	1,0391117	0,0002141	0,0211435	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_6	Satao	43466	BT	VEÍCULOS	97	100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000164	0,0015982	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_7	Esposende	43474	MT	AVES	55	1404	0,0020304	0,0000991	0,0051939	0,1569522	0,0001216	0,0062583	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ninho referido ponto 2.3 do pedido.	Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_8	Silves	43472	MT	ESCAVAÇÕES	85	4768	0,0128009	0,0001762	0,0062938	0,9895067	0,0007399	0,0233299	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_9	Beja	43474	MT	AVES	115	1	0,0001806	0,0000110	0,0012759	0,0139603	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_10	Peniche	43472	MT	ESCAVAÇÕES	42	2798	0,0017602	0,0000440	0,0018022	0,1360649	0,0001476	0,0060400	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_11	Santo Tirso	43474	MT	FURTOS	180	27	0,0008976	0,0000110	0,0019815	0,0693808	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_12	Matosinhos	13/01/2019	MT	ANIMAIS NÃO AVES	34	2527	0,0049795	0,0000991	0,0033646	0,3849167	0,0002585	0,0087744	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.º do RSPPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JAN_T_13	Arraiolos	08/01/2019	AT	ANIMAIS NÃO AVES	12	6202	0,0097722	0,0028410	0,0275288	0,7553874	0,0009993	0,0088805	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_14	Oliveira do Bairro	08/01/2019	MT	AVES	74	1660	0,0376533	0,0002533	0,0166468	2,9105945	0,0001161	0,0074291	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_15	Silves	09/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	261	1283	0,0096895	0,0001652	0,0178515	0,7489996	0,0002097	0,0147044	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_16	Cabeceiras de Basto	14/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	55	13	0,0002113	0,0000330	0,0017908	0,0163305	0,0000015	0,0000797	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_17	Aveiro	18/01/2019	MT	ANIMAIS NÃO AVES	59	2276	0,0177224	0,0001321	0,0074681	1,3699415	0,0001993	0,0114337	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_18	Serpa	19/01/2019	MT	AVES	269	535	0,0127923	0,0008147	0,0844734	0,9888417	0,0000356	0,0039746	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_19	Sintra	20/01/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	110	82	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000134	0,0014750	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_20	Estarreja	18/01/2019	AT	AVES	29	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_21	Vale de Cambra	25/01/2019	MT	ESCAVAÇÕES	177	2269	0,0474088	0,0003853	0,0306617	3,6646940	0,0002252	0,0237014	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_22	Amares	21/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	83	1881	0,0163442	0,0003303	0,0215884	1,2634010	0,0001953	0,0144503	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_23	Vila do Conde	24/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	105	2939	0,0252844	0,0005064	0,0215572	1,9544844	0,0003070	0,0098270	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_24	Gondomar	27/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	170	2782	0,0096922	0,0002422	0,0127871	0,7492038	0,0001966	0,0102711	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_25	Silves	22/01/2019	MT	ESCAVAÇÕES	74	4769	0,0096087	0,0000661	0,0047015	0,7427506	0,0002387	0,0169311	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JAN_T_26	Castro Daire	21/01/2019	MT	VEÍCULOS	178	2440	0,0149814	0,0002422	0,0362521	1,1580615	0,0002060	0,0310914	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_27	Satao	24/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	129	2655	0,0146519	0,0002642	0,0261091	1,1325918	0,0001382	0,0121911	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_28	Vouzela	25/01/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	136	2595	0,0066475	0,0001211	0,0092430	0,5138494	0,0000438	0,0037162	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_29	Odemira	21/01/2019	MT	VEÍCULOS	149	939	0,0004536	0,0000220	0,0032039	0,0350639	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_30	Evora	26/01/2019	MT	AVES	177	1	0,0005511	0,0000110	0,0019464	0,0426020	0,0000002	0,0000289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_31	Amadora	21/01/2019	MT	ESCAVAÇÕES	42	586	0,0011491	0,0000220	0,0008104	0,0888286	0,0000954	0,0030774	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_32	Braganca	25/01/2019	MT	AVES	77	3620	0,0062972	0,0005835	0,0294239	0,4867713	0,0003591	0,0181110	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_33	Nisa	30/01/2019	MT	AVES	217	1278	0,0254142	0,0002202	0,0395988	1,9512801	0,0002082	0,0307599	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_34	Braganca	30/01/2019	MT	AVES	114	3620	0,0079761	0,0008587	0,0365172	0,6123947	0,0005073	0,0226498	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_35	Pombal	30/01/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	114	3249	0,0126673	0,0006385	0,0421631	0,9725832	0,0004023	0,0263307	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_36	Cartaxo	28/01/2019	BT	VEÍCULOS	297	132	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000216	0,0063989	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de fevereiro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_TC_1	Braganca	43497	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	900	240299	1,8600000	0,0626000	3,9600000	#####	0,0492000	3,0100000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_1	Tondela	43497	MT	ABATE DE ÁRVORES	228	2814	0,0178492	0,0005175	0,0513023	1,3846280	0,0004483	0,0450167	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_2	Guarda	43500	MT	AVES	146	1842	0,0048646	0,0003083	0,0183042	0,3773622	0,0001714	0,0097735	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo seja "o embate de uma ave de grande porte". Assim sendo, não se considera demonstrado a existência de nexos causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_3	Felgueiras	43499	MT	ABATE DE ÁRVORES	190	2941	0,0199644	0,0003193	0,0292599	1,5487060	0,0002349	0,0232324	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de árvores tombadas e condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_4	Vila Real	43498	MT	ABATE DE ÁRVORES	87	2971	0,0076378	0,0002973	0,0116839	0,5924912	0,0004581	0,0185289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_5	Macao	43497	MT	ABATE DE ÁRVORES	53	196	0,0016676	0,0000551	0,0026102	0,1293594	0,0000319	0,0013842	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_6	Penafiel	43505	MT	ANIMAIS NÃO AVES	75	1328	0,0012614	0,0000220	0,0014221	0,0978503	0,0000152	0,0009270	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_7	Vila Pouca de Aguiar	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	289	2222	0,0084976	0,0002643	0,0320010	0,6591865	0,0001462	0,0175673	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_8	Amadora	43505	MT	ESCAVAÇÕES	47	3304	0,0027152	0,0000551	0,0017335	0,2106255	0,0002261	0,0085647	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_9	Santiago do Cacem	43503	MT	AVES	126	5983	0,0164470	0,0015306	0,0363506	1,2758555	0,0009724	0,0139115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_10	Vila Nova de Famalicao	43505	MT	AVES	130	715	0,0231755	0,0004294	0,0276376	1,7978053	0,0001085	0,0031279	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_11	Ilhavo	04/02/2019	MT	AVES	50	500	0,0030068	0,0001211	0,0053540	0,2332505	0,0000698	0,0033690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_FEV_T_12	Oliveira do Bairro	08/02/2019	MT	AVES	82	1634	0,0461741	0,0002533	0,0207639	3,5818846	0,0001183	0,0096909		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_13	Castelo Branco	04/02/2019	BT	VEÍCULOS	209	166	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000271	0,0056678		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, não foi caracterizado o posto de transformação que alimenta a rede de BT afetada, não foi identificado o veículo causador do incidente, nem foram apresentadas evidências de que o mesmo tenha sido causado por um veículo. Finalmente, não foi descrito/evidenciado qual o dano causado ao cabo aéreo referido no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_14	Almeirim	10/02/2019	MT	AVES	198	495	0,0181649	0,0003413	0,0525017	1,4091158	0,0000794	0,0129509		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_15	Santarem	05/02/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	33	260	0,0013411	0,0000771	0,0024935	0,1040357	0,0000423	0,0013688		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_16	Salvaterra de Magos	05/02/2019	AT	ANIMAIS NÃO AVES	20	5948	0,0080246	0,0011341	0,0114534	0,6224952	0,0001059	0,0014570		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_17	Barcelos	04/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	84	741	0,0084281	0,0001872	0,0091545	0,6537938	0,0001116	0,0054916		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_18	Valenca	09/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	167	1263	0,0095243	0,0002422	0,0215841	0,7388313	0,0001269	0,0133492		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de árvores tombadas e condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão.	Não Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_19	Coimbra	08/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	61	1942	0,0014513	0,0002202	0,0029147	0,1125812	0,0002877	0,0031850		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_20	Pombal	09/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	166	4522	0,0138828	0,0009690	0,0441228	1,0769378	0,0006077	0,0284271		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_21	Chamusca	07/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	153	131	0,0011923	0,0000110	0,0016847	0,0924885	0,0000214	0,0032744		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_22	Ilhavo	09/02/2019	MT	AVES	76	3265	0,0212267	0,0009470	0,0250876	1,6466292	0,0005273	0,0114166		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_FEV_T_23	Vila Pouca de Aguiar	05/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	200	4500	0,0400197	0,0008368	0,0959384	3,1044692	0,0005517	0,0620156		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_T_24	Agueda	07/02/2019	MT	AVES	63	2519	0,0100932	0,0004735	0,0191956	0,7829685	0,0004102	0,0170816	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_25	Almeirim	14/02/2019	MT	AVES	93	495	0,0089530	0,0003413	0,0259329	0,6945161	0,0000794	0,0063205	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_26	Cartaxo	17/02/2019	MT	AVES	132	453	0,0190671	0,0001431	0,0151710	1,4791060	0,0000706	0,0087676	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_27	Cartaxo	17/02/2019	MT	AVES	167	453	0,0139361	0,0001431	0,0161510	1,0810717	0,0000706	0,0108691	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_28	Almeirim	15/02/2019	MT	AVES	64	495	0,0074264	0,0003413	0,0216868	0,5760885	0,0000794	0,0050443	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_29	Vila Nova da Barquinha	15/02/2019	AT	AVES	80	4	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_30	Vila Nova de Gaia	13/02/2019	BT	ESCAVAÇÕES	121	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000093	0,0011294	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_31	Chaves	12/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	151	1521	0,0046087	0,0004074	0,0151844	0,3575096	0,0002459	0,0129792	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_32	Aveiro	17/02/2019	MT	AVES	208	1634	0,0291825	0,0003964	0,0438328	2,2637883	0,0002642	0,0041886	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_33	Ilhavo	15/02/2019	MT	AVES	94	1924	0,0029437	0,0001872	0,0031129	0,2283516	0,0002725	0,0027382	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_34	Carrazeda de Ansiaes	22/02/2019	BT	VEÍCULOS	16	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0001849	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_35	Ilhavo	24/02/2019	MT	AVES	188	4410	0,0148420	0,0002533	0,0240313	1,1513470	0,0002754	0,0230263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_36	Pombal	43470	MT	ABATE DE ÁRVORES	157	3882	0,0813289	0,0004735	0,0490400	6,3089726	0,0003334	0,0237264	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_T_37	Braga	43466	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	157	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0015902	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_38	Portimão	43469	MT	AVES	271	695	0,0122643	0,0001321	0,0288323	0,9513885	0,0000441	0,0085279	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_39	Almeirim	43468	MT	AVES	119	101	0,0057074	0,0001101	0,0059458	0,4427407	0,0000119	0,0006810	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_40	Fafe	43467	MT	ABATE DE ÁRVORES	324	7821	0,0319992	0,0008038	0,0611411	2,4822893	0,0006425	0,0424021	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_41	Estarreja	43466	MT	AVES	170	522	0,0081572	0,0000440	0,0074846	0,6327834	0,0000268	0,0045529	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_42	Avis	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	745	213	0,0229846	0,0003524	0,0878018	1,7829980	0,0000330	0,0187357	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_43	Montemor-o-Velho	43472	MT	VEÍCULOS	96	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000105	0,0010084	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_44	Carregal do Sal	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	2587	0,0092279	0,0001652	0,0099732	0,7158417	0,0002013	0,0126849	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_45	Ponte de Lima	43472	MT	ESCAVAÇÕES	194	2843	0,0114232	0,0003303	0,0227437	0,8861382	0,0002073	0,0138000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_46	Viana do Castelo	43474	MT	ESCAVAÇÕES	114	4197	0,0175030	0,0003083	0,0093545	1,3577692	0,0005723	0,0136483	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_47	Ponte de Lima	22/02/2019	MT	ESCAVAÇÕES	109	2842	0,0059735	0,0003303	0,0115991	0,4633851	0,0002073	0,0068456	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_48	Amares	23/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	252	4191	0,0125395	0,0002422	0,0290364	0,9727363	0,0002495	0,0285867	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_FEV_T_49	Lisboa	22/02/2019	MT	ESCAVAÇÕES	50	737	0,0046567	0,0000551	0,0023167	0,3612343	0,0000961	0,0040396	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_50	Mortagua	21/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	172	1552	0,0058004	0,0003854	0,0126498	0,4499608	0,0002519	0,0052135	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_51	Mirandela	24/02/2019	BT	VEÍCULOS	121	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0009884	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_52	Evora	23/02/2019	MT	AVES	188	3147	0,0130252	0,0001321	0,0235897	1,0104147	0,0000051	0,0008973	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_53	Ourem	25/02/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	167	1309	0,0041088	0,0003303	0,0078853	0,3187327	0,0002112	0,0066250	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_54	Cartaxo	25/02/2019	MT	AVES	91	453	0,0188616	0,0001431	0,0123749	1,4631645	0,0000706	0,0063776	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MARÇO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de março de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAR_T_1	Loule	01/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	38	2783	0,0041833	0,0001211	0,0041666	0,3051165	0,0000663	0,0021012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_2	Idanha-a-Nova	03/03/2019	MT	AVES	227	2811	0,0197500	0,0006607	0,0739115	1,4404952	0,0004558	0,0580789	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_3	Tabua	02/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	224	3069	0,0045285	0,0001321	0,0193555	0,3302963	0,0000783	0,0106048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_4	Figueira da Foz	03/03/2019	MT	AVES	88	1553	0,0170259	0,0002423	0,0139097	1,2418109	0,0001856	0,0069418	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_5	Vila Nova de Cerveira	04/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	157	5073	0,0213208	0,0008589	0,0313263	1,5550644	0,0008170	0,0301043	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_6	Fundão	05/03/2019	MT	AVES	83	188	0,0122828	0,0001321	0,0109388	0,8958623	0,0000157	0,0012983	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_7	Cascais	06/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	49	4602	0,0060831	0,0000991	0,0036490	0,4436765	0,0005143	0,0181626	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_8	Benavente	05/03/2019	MT	AVES	103	1296	0,0067489	0,0003303	0,0194744	0,4922434	0,0000606	0,0027835	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_9	Coruche	05/03/2019	MT	AVES	78	89	0,0157822	0,0000440	0,0034048	1,1511000	0,0000005	0,0000379	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_10	Matosinhos	04/03/2019	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	125	3441	0,0094088	0,0003083	0,0058835	0,6862435	0,0005605	0,0054947	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_11	Alter do Chão	05/03/2019	MT	AVES	124	1082	0,0179748	0,0003634	0,0226217	1,3110238	0,0001756	0,0031264	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_12	Elvas	04/03/2019	MT	AVES	80	783	0,0026659	0,0001542	0,0087024	0,1944408	0,0000928	0,0048793	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAR_T_13	Elvas	05/03/2019	MT	AVES	85	783	0,0025016	0,0001542	0,0082774	0,1824605	0,0000928	0,0045252	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_14	Alcobaca	05/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	203	2668	0,0152470	0,0004184	0,0322168	1,1120659	0,0002666	0,0233399	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_15	Cantanhede	04/03/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	117	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000109	0,0012841	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_16	Pedrogao Grande	09/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	108	2381	0,0010925	0,0000551	0,0059196	0,0796865	0,0000310	0,0033373	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_17	Penacova	08/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	82	1798	0,0033415	0,0001542	0,0075051	0,2437202	0,0001366	0,0066139	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_18	Castro Marim	43470	MT	ANIMAIS NÃO AVES	207	53	0,0016097	0,0000110	0,0022746	0,1174066	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_19	Silves	43466	MT	AVES	187	1629	0,0146329	0,0003634	0,0283253	1,0672745	0,0001197	0,0104278	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_20	Aveiro	43469	MT	AVES	69	2320	0,0089374	0,0005065	0,0117555	0,6518661	0,0003767	0,0091860	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_21	Aveiro	43468	MT	AVES	90	1583	0,0309285	0,0002312	0,0184597	2,2558157	0,0001171	0,0072265	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_22	Estarreja	43467	MT	AVES	100	1151	0,0106326	0,0001872	0,0117493	0,7755080	0,0001877	0,0106834	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_23	Oliveira do Bairro	43466	MT	AVES	146	2648	0,0183962	0,0003964	0,0241286	1,3417584	0,0002973	0,0279313	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_24	Evora	43474	MT	AVES	238	462	0,0086266	0,0001872	0,0210039	0,6291983	0,0000707	0,0061274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_25	Fundao	43472	BT	VEÍCULOS	91	149	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000243	0,0022337	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não é identificado o processo de licenciamento do PTD e respetiva rede de BT, nem o mesmo é caracterizado; - Não foi apresentada qualquer evidência do embate de uma viatura num poste ou na rede de BT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_MAR_T_26	Vila Pouca de Aguiar	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	147	3420	0,0059017	0,0002532	0,0168355	0,4304512	0,0002160	0,0153552	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_27	Moimenta da Beira	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	101	4213	0,0097314	0,0005504	0,0293490	0,7097768	0,0004087	0,0257756	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_28	Satao	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	123	832	0,0083086	0,0001211	0,0146060	0,6060007	0,0000657	0,0079203	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_29	Tondela	16/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	198	3368	0,0146393	0,0003743	0,0337396	1,0677387	0,0003288	0,0318997	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_30	Figueiro dos Vinhos	12/03/2019	BT	VEÍCULOS	124	122	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000199	0,0024888	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - O processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa. - Não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_31	Soure	12/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	170	751	0,0009195	0,0000440	0,0035228	0,0670658	0,0000206	0,0011663	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a interrupção terá sido ocasionada na sequência da realização de trabalhos de limpeza da "faixa de proteção" da referida LAMT, no âmbito da RSFGC, por uma empresa prestadora de serviços externos da EDP Distribuição. Assim, considera-se que o pedido não retrata o que terá ocorrido, e que a EDP Distribuição não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, os quais não deverão ser imputáveis a terceiros.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_32	Tabua	16/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	125	728	0,0075353	0,0001872	0,0231812	0,5496002	0,0001181	0,0146444	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_33	Ilhavo	17/03/2019	MT	AVES	124	499	0,0074230	0,0001211	0,0133029	0,5414108	0,0000694	0,0084012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_34	Vila do Conde	16/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	208	1674	0,0010693	0,0000440	0,0034023	0,0779895	0,0000207	0,0011859	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_35	Povoa de Varzim	16/03/2019	BT	VEÍCULOS	92	76	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000124	0,0011537	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_36	Porto	18/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	88	462	0,0083140	0,0000991	0,0065457	0,6063925	0,0000501	0,0034315	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAR_T_37	Lisboa	19/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	52	1529	0,0037930	0,0000771	0,0026997	0,2766453	0,0001026	0,0030056	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAR_T_38	Aljezur	24/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	384	2318	0,0127783	0,0005394	0,0353197	0,9320070	0,0003762	0,0120792	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_39	Condeixa-a-Nova	22/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	274	2235	0,0077546	0,0002422	0,0212972	0,5655909	0,0001593	0,0142238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_40	Vila Nova de Famalicao	29/03/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	7	1740	0,0023950	0,0003412	0,0022826	0,1746862	0,0002824	0,0019156	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta uma grua junto aos condutores de uma linha, contudo não há evidências de ter estado em contacto com condutores energizados.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_41	Vila Nova de Famalicao	31/03/2019	MT	AVES	105	697	0,0287907	0,0004293	0,0301613	2,0998949	0,0001049	0,0071616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_42	Almeirim	26/03/2019	MT	AVES	91	1409	0,0107010	0,0004513	0,0283021	0,7804964	0,0000368	0,0019204	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_43	Coruche	26/03/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	328	1059	0,0088933	0,0002202	0,0283934	0,6486455	0,0000738	0,0086963	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_44	Coruche	31/03/2019	MT	AVES	118	2341	0,0086133	0,0001871	0,0161898	0,6282214	0,0000299	0,0022249	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_45	Oliveira do Bairro	29/03/2019	MT	AVES	180	3967	0,0188041	0,0004623	0,0351324	1,3715081	0,0004513	0,0341593	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_46	Aveiro	29/03/2019	MT	AVES	77	1583	0,0054408	0,0001431	0,0046326	0,3968319	0,0001387	0,0067940	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_47	Odemira	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	215	2445	0,0111031	0,0005834	0,0516789	0,8098215	0,0001928	0,0154367	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_48	Aljustrel	31/03/2019	MT	AVES	177	1616	0,0190331	0,0006715	0,0201451	1,3882114	0,0001952	0,0013048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_49	Serpa	31/03/2019	MT	AVES	240	596	0,0196266	0,0004623	0,0576135	1,4314957	0,0000885	0,0100786	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_50	Santiago do Cacem	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	341	2118	0,0278686	0,0001211	0,0224815	2,0326403	0,0001781	0,0308417	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam avaliar se as terras de proteção e de serviço se encontram dentro dos valores regulamentares constantes no RSSPTS.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_51	Odemira	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	346	851	0,0069797	0,0003633	0,0349462	0,5090791	0,0001042	0,0109209	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAR_T_52	Alcochete	28/03/2019	MT	ESCAVAÇÕES	67	2958	0,0043202	0,0000550	0,0036691	0,3150974	0,0000993	0,0066261	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_53	Santiago do Cacem	31/03/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	253	286	0,0028213	0,0001761	0,0130875	0,2057794	0,0000407	0,0033412	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam avaliar se as terras de proteção e de serviço se encontram dentro dos valores regulamentares constantes no RSSPTS.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_54	Mealhada	43470	MT	ABATE DE ÁRVORES	286	2676	0,0060520	0,0005614	0,0158998	0,4414092	0,0004347	0,0138723	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – ABRIL DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de abril de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_ABR_T_1	Montijo	43466	MT	AVES	142	565	0,0243852	0,0000770	0,0072991	1,6670652	0,0000003	0,0000197	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências suficientes para concluir sobre os estragos nas infraestruturas da RND que terão levado à interrupção da linha a 30 kV 30 kV L130-357-11-22-02, os quais terão afetado 565 clientes. - A fotografia apresentada não permite aferir o que causou o incidente.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_2	Almeirim	43469	MT	AVES	172	2859	0,0069164	0,0001430	0,0137740	0,4728306	0,0000173	0,0013566	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_3	Cartaxo	43468	MT	ABATE DE ÁRVORES	241	2785	0,0181881	0,0003629	0,0274531	1,2434076	0,0001762	0,0126300	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_4	Castro Marim	43467	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	264	4853	0,0132498	0,0003079	0,0157522	0,9058055	0,0007902	0,0347434	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que dos elementos apresentados para análise resulta que o relatório refere Castro Marim e Vila Real de Santo António como concelho onde teve lugar a ocorrência. O relatório do IPMA não é conclusivo quanto a descargas atmosféricas. O relatório da EDP Distribuição também não faz referência a qualquer descarga.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_5	Soure	43466	MT	AVES	108	1160	0,0054031	0,0001980	0,0126886	0,3693765	0,0001889	0,0115823	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_6	Porto	43474	MT	ESCAVAÇÕES	74	1944	0,0091295	0,0001540	0,0046691	0,6241291	0,0002533	0,0080810	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_7	Porto	43472	MT	ESCAVAÇÕES	55	891	0,0103045	0,0001100	0,0050874	0,7044561	0,0000554	0,0024632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_8	Silves	43474	MT	AVES	130	4746	0,0076684	0,0004839	0,0105239	0,5242370	0,0003806	0,0101425	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta o evento como tendo ocorrido na Guia, que pertence ao concelho de Albufeira e não ao concelho de Silves pelo que não existe coerência na informação prestada.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_9	Santiago do Cacem	43472	MT	AVES	163	1550	0,0063243	0,0008578	0,0273200	0,4323494	0,0001922	0,0018163	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_10	Crato	43474	MT	AVES	260	50	0,0024961	0,0000770	0,0148085	0,1706395	0,0000011	0,0002298	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_11	Ilhavo	07/04/2019	MT	AVES	77	855	0,0070241	0,0001430	0,0061008	0,4801923	0,0001384	0,0074416	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_12	Estarreja	02/04/2019	MT	AVES	87	5298	0,0070530	0,0006598	0,0111619	0,4821681	0,00008610	0,0174835	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_ABR_T_13	Braganca	07/04/2019	BT	VEÍCULOS	83	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000145	0,0012164	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_14	Barcelos	04/04/2019	MT	AVES	108	1660	0,0119156	0,0002969	0,0148919	0,8145921	0,0001019	0,0047582	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ninho referido nos pontos 2.1 e 2.3 do pedido.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_15	Moncao	07/04/2019	MT	AVES	136	3345	0,0059461	0,0007258	0,0175732	0,4064995	0,0005434	0,0144478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_16	Tondela	06/04/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	171	165	0,0014309	0,0000880	0,0077047	0,0978223	0,0000298	0,0027911	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_17	Vila Real de Santo Antonio	01/04/2019	MT	AVES	230	1505	0,0082624	0,0004839	0,0171883	0,5648456	0,0001883	0,0066353	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_18	Felgueiras	06/04/2019	MT	AVES	128	1472	0,0333751	0,0006927	0,0450567	2,2816493	0,0002331	0,0202840	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados no relatório, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_19	Montemor-o-Novo	08/04/2019	MT	AVES	140	119	0,0203545	0,0004068	0,0364030	1,3915117	0,0000098	0,0008665	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_20	Coimbra	10/04/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	78	2930	0,0073811	0,0003299	0,0179467	0,5046002	0,0002927	0,0159478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_21	Vila Nova de Famalicao	08/04/2019	MT	AVES	65	580	0,0093125	0,0001979	0,0129276	0,6366401	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_22	Albergaria-a-Velha	09/04/2019	MT	AVES	53	4232	0,0039865	0,0001319	0,0070482	0,2725328	0,0001302	0,0069567	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_23	Ilhavo	08/04/2019	MT	AVES	45	1616	0,0026207	0,0001210	0,0031675	0,1791591	0,0001617	0,0032745	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_24	Lisboa	12/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	96	788	0,0057469	0,0000440	0,0031944	0,3928802	0,0000052	0,0004242	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_ABR_T_25	Sabugal	18/04/2019	MT	AVES	112	1714	0,0121950	0,0002419	0,0118591	0,8336989	0,0002784	0,0145444	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não é identificado o processo de licenciamento do PTD e respetiva rede de BT, nem o mesmo é caracterizado; - Não foi apresentada qualquer evidência do embate de uma viatura num poste ou na rede de BT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_26	Vila Nova de Famalicao	20/04/2019	MT	AVES	84	581	0,0117506	0,0001979	0,0163106	0,8033134	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_27	Vila Real de Santo Antonio	18/04/2019	MT	AVES	148	1502	0,0148671	0,0005937	0,0259812	1,0163703	0,0002425	0,0099391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que FR15-61-9-1-2-3 Pêgo do Aragão PTD TVR 75, trata-se uma linha do concelho de Tavira, o relatório da ocorrência elaborado pelos serviços técnicos da EDP Distribuição também refere o concelho de Tavira como afetado. No entanto, o relatório a solicitar a classificação como evento excecional refere o concelho de Vila real de Santo António, pelo que não existe coerência na informação prestada.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_28	Cartaxo	17/04/2019	MT	AVES	181	295	0,0068382	0,0001429	0,0172891	0,4674866	0,0000099	0,0013382	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências suficientes para concluir sobre os estragos nas infraestruturas da RND que terão levado à interrupção da linha a 15 kV Cartaxo – Quinta Camelo, entre o apoio nº 24 e nº 25, os quais terão afetado 295 clientes.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_29	Coruche	19/04/2019	MT	AVES	227	15	0,0060764	0,0000880	0,0199854	0,4154028	0,0000021	0,0004815	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_30	Valongo	16/04/2019	BT	ANIMAIS NÃO AVES	155	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000202	0,0031247	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_31	Matosinhos	16/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	28	3877	0,0034423	0,0000770	0,0021645	0,2353299	0,0001185	0,0033551	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_32	Tavira	19/04/2019	MT	AVES	167	1752	0,0151156	0,0002089	0,0299922	1,0333604	0,0001398	0,0197093	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_33	Montijo	15/04/2019	MT	AVES	137	565	0,0101022	0,0000770	0,0040044	0,6906237	0,0000003	0,0000284	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_34	Alcacer do Sal	17/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	64	1465	0,0157261	0,0008246	0,0276337	1,0750962	0,0000882	0,0022026	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_35	Marinha Grande	16/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	48	863	0,0037269	0,0000660	0,0029374	0,2547842	0,0001397	0,0060736	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_ABR_T_36	Vila Real	43470	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	609	3948	0,0527731	0,0007806	0,0644508	3,6077669	0,0004854	0,0144891	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_37	Odemira	43466	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	719	0,0029969	0,0001649	0,0115195	0,2048787	0,0000688	0,0040790	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos de prova apresentados no relatório verifica-se que o posicionamento da árvore contrariava as distâncias a linhas estipuladas no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro).	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_38	Miranda do Corvo	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	998	0,0038286	0,0002199	0,0159046	0,2617378	0,0001048	0,0072680	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_39	Lamego	43468	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	8804	0,0564971	0,0010664	0,0994525	3,8623528	0,0008867	0,0795716	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_40	Anadia	43467	MT	ABATE DE ÁRVORES	131	312	0,0046564	0,0000440	0,0057261	0,3183316	0,0000007	0,0000849	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_41	Rio Maior	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	102	1783	0,0037973	0,0001099	0,0075089	0,2596006	0,0000893	0,0058011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_42	Alcochete	43474	MT	ESCAVAÇÕES	137	2992	0,0157698	0,0001539	0,0148998	1,0780836	0,0003129	0,0342101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_43	Barreiro	43472	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	161	1670	0,0076783	0,0001209	0,0095799	0,5249186	0,0001364	0,0107152	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_44	Cascais	43474	MT	ESCAVAÇÕES	78	1121	0,0077109	0,0001209	0,0057980	0,5271447	0,0001811	0,0066027	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_45	Ilhavo	43472	MT	AVES	55	1960	0,0027608	0,0000550	0,0015109	0,1887411	0,0001263	0,0027330	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_46	Oeiras	43474	MT	ESCAVAÇÕES	166	2457	0,0242788	0,0002748	0,0127090	1,6597887	0,0003985	0,0141427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_ABR_T_47	Castelo Branco	27/04/2019	MT	AVES	140	1499	0,0081321	0,0001649	0,0182752	0,5559435	0,0000051	0,0005349	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_ABR_T_48	Castelo Branco	27/04/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	62	2278	0,0038986	0,0002309	0,0118240	0,2665233	0,0001218	0,0048155	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_49	Maia	26/04/2019	MT	ANIMAIS NÃO AVES	136	836	0,0013383	0,0000110	0,0015021	0,0914919	0,0000365	0,0049885	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_50	Cascais	28/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	99	958	0,0051255	0,0000660	0,0065895	0,3504007	0,0000297	0,0029635	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_51	Estarreja	28/04/2019	MT	AVES	78	5298	0,0085602	0,0000989	0,0064779	0,5852057	0,0000716	0,0048303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_52	Silves	30/04/2019	MT	ESCAVAÇÕES	55	6777	0,0071905	0,0000879	0,0048293	0,4915680	0,0004311	0,0238049	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_53	Vila Nova de Famalicao	29/04/2019	BT	VEÍCULOS	226	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0018838	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de maio de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAI_T_1	Vila Nova de Cerveira	04/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	211	1555	0,0055554	0,0001647	0,0172041	0,3470467	0,0001533	0,0155912	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_2	Almodovar	02/05/2019	MT	AVES	107	1174	0,0019347	0,0003075	0,0081001	0,1208592	0,0001294	0,0024691	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_3	Mirandela	03/05/2019	MT	AVES	133	1697	0,0253806	0,0005381	0,0217454	1,5855169	0,0002744	0,0064762	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_4	Trancoso	08/05/2019	AT	AVES	192	15053	0,0260458	0,0043593	0,0667655	1,6270710	0,0023691	0,0373916	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_5	Silves	07/05/2019	MT	AVES	198	2373	0,0163983	0,0003404	0,0445611	1,0243960	0,0002265	0,0261200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe coerência na informação prestada, visto que, o relatório refere o concelho de Silves e durante a descrição do incidente verifica-se que o mesmo ocorre no concelho de Loulé.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_6	Arraiolos	10/05/2019	MT	AVES	105	685	0,0114063	0,0001977	0,0162457	0,7125501	0,0000584	0,0050923	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_8	Ilhavo	12/05/2019	MT	VEÍCULOS	108	7932	0,0020392	0,0000329	0,0020012	0,1273869	0,0001053	0,0041173	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_9	Vila Verde	10/05/2019	BT	VEÍCULOS	205	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000094	0,0019410	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_10	Viana do Castelo	08/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	68	2802	0,0105241	0,0004831	0,0149361	0,6574386	0,0004541	0,0175255	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_11	Vila Real	08/05/2019	MT	VEÍCULOS	155	3453	0,0194115	0,0003953	0,0356435	1,2126343	0,0002971	0,0245480	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura 2, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros).	Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_12	Viana do Alentejo	10/05/2019	MT	AVES	187	2090	0,0160656	0,0004282	0,0451832	1,0036166	0,0000978	0,0104525	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_13	Vila Vicosa	08/05/2019	MT	AVES	123	101	0,0053589	0,0000878	0,0087954	0,3347668	0,0000145	0,0009565	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_MAI_T_14	Leiria	09/05/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	56	2596	0,0068108	0,0001757	0,0053695	0,4254705	0,0003511	0,0094797	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos elementos de prova apresentados no relatório, referente ao incidente causado que foi por um corpo estranho (silva), por ter entrado no interior do PT através de uma grelha de ventilação, existe uma falta de manutenção/limpeza por parte da EDP Distribuição.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_15	Trancoso	09/05/2019	AT	AVES	429	13361	0,0114675	0,0030636	0,0304566	0,7163687	0,0016552	0,0164517	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_16	Covilha	09/05/2019	BT	VEÍCULOS	107	206	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000335	0,0036142	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado, cabo aéreo de uma baixada monofásica, não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - Não foi identificado o processo de licenciamento, nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_17	Ilhavo	07/05/2019	MT	AVES	252	1846	0,0283090	0,0006479	0,0328205	1,7684590	0,0002961	0,0193596	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_18	Gondomar	13/05/2019	BT	INCÊNDIO	138	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0012613	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_21	Vila Nova de Gaia	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	216	1042	0,0159484	0,0001427	0,0104962	0,9962905	0,0000565	0,0060576	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidenciação também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_23	Montemor-o-Velho	43467	BT	VEÍCULOS	120	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0010416	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_24	Ansiao	43466	MT	ABATE DE ÁRVORES	232	1460	0,0052328	0,0003623	0,0155001	0,3268936	0,0002370	0,0157208	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_25	Leiria	43474	BT	VEÍCULOS	79	90	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000182	0,0014549	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_26	Tondela	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	141	3378	0,0114987	0,0003733	0,0256902	0,7183240	0,0003275	0,0238501	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_27	Braganca	43474	MT	AVES	94	3364	0,0042786	0,0007576	0,0122092	0,2672840	0,0005393	0,0097963	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_28	Guimaraes	43472	MT	ESCAVAÇÕES	47	51	0,0043978	0,0002196	0,0048244	0,2747282	0,0000057	0,0001148	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_29	Oliveira de Azeméis	43474	BT	ABATE DE ÁRVORES	66	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000125	0,0008299	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2019_MAI_T_30	Lisboa	20/05/2019	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	104	186	0,0098708	0,0000769	0,0060755	0,6166252	0,0000029	0,0002580	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_33	Evora	21/05/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	107	1014	0,0095475	0,0003404	0,0358285	0,5964266	0,0000376	0,0039834	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_34	Braga	24/05/2019	MT	ESCAVAÇÕES	57	1970	0,0020215	0,0003294	0,0015744	0,1262803	0,0003112	0,00014643	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_35	Guimarães	22/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	84	2872	0,0072340	0,0004062	0,0154037	0,4519030	0,0003322	0,0122615	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_36	Beja	21/05/2019	MT	AVES	57	701	0,0061385	0,0002635	0,0140815	0,3834700	0,0000285	0,0015143	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_37	Alcacer do Sal	22/05/2019	MT	AVES	166	1318	0,0053809	0,0002306	0,0295053	0,3361439	0,0000233	0,0021400	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_38	Castro Marim	25/05/2019	MT	ESCAVAÇÕES	133	4391	0,0177840	0,0002964	0,0139545	1,1109629	0,0007142	0,0349694	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_39	Miranda do Corvo	25/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	63	2068	0,0035576	0,0001757	0,0092488	0,2222435	0,0001640	0,0082244	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_40	Soure	22/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	237	1159	0,0072094	0,0001976	0,0172905	0,4503720	0,0001881	0,0177525	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_41	Pombal	24/05/2019	MT	FURTOS	148	1067	0,0140551	0,0003513	0,0432775	0,8780169	0,0001723	0,0222073	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_42	Vila Verde	29/05/2019	BT	VEÍCULOS	70	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000093	0,0006496	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_44	Ansiao	30/05/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	340	1463	0,0197053	0,0002195	0,0449462	1,2309836	0,0001218	0,0231067	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_MAI_T_45	Tavira	28/05/2019	MT	AVES	356	849	0,0015317	0,0001537	0,0099090	0,0956857	0,0000316	0,0017350	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional						Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_MAI_T_46	Porto de Mos	28/05/2019	AT	ABATE DE ÁRVORES	45	43223	0,1824935	0,0091332	0,2163842	11,4003186	0,0069931	0,1529433	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de junho de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JUN_T_1	Paredes	07/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	189	2633	0,0090178	0,0004720	0,0126336	0,6101688	0,0003004	0,0061960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_2	Vila Vicosa	05/06/2019	MT	VEÍCULOS	156	31	0,0088785	0,0000878	0,0136964	0,6007452	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_3	Santiago do Cacem	03/06/2019	MT	AVES	89	2119	0,0052556	0,0002195	0,0194710	0,3556067	0,0000971	0,0086171	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_4	Abrantes	07/06/2019	MT	AVES	77	2752	0,0069775	0,0007903	0,0152427	0,4721164	0,0003290	0,0064496	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_5	Pombal	03/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	207	1301	0,0088586	0,0003622	0,0161612	0,5993947	0,0002095	0,0079873	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_6	Miranda do Corvo	03/06/2019	MT	AVES	64	999	0,0030704	0,0002195	0,0121356	0,2077528	0,0001298	0,0070308	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_7	Oliveira do Hospital	05/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	2022	0,0052468	0,0001976	0,0149912	0,3550161	0,0002131	0,0135118	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_8	Alter do Chao	06/06/2019	MT	AVES	67	323	0,0024066	0,0001317	0,0088092	0,1628364	0,0000516	0,0034541	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_9	Cinfaes	43470	BT	VEÍCULOS	180	127	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000200	0,0035922	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_10	Santarem	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	197	581	0,0163769	0,0004500	0,0437414	1,1081056	0,0000935	0,0127674	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que tendo em conta a antiguidade da linha, a falta de elementos que atestem a boa conservação, a inexistência de tentativas de religação e o fato de os corpos estranhos (palha) estarem noutra ramal, este incidente não pode ser classificado como evento excepcional nos termos da alínea c) do nº 5 do artigo 9º do Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS).	Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_11	Coruche	43469	MT	AVES	87	695	0,0088061	0,0005159	0,0156324	0,5958449	0,0001096	0,0056073	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_12	Almeirim	43468	MT	AVES	115	582	0,0065529	0,0001866	0,0148827	0,4433855	0,0000560	0,0043409	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_13	Cantanhede	43467	BT	VEÍCULOS	210	68	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0023268	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUN_T_14	Vila do Conde	43466	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	76	4441	0,0134209	0,0006256	0,0114259	0,9080964	0,0004075	0,0064017	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_15	Lamego	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	381	6064	0,0215725	0,0003073	0,0591134	1,4596554	0,0003134	0,0731033	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_16	Lisboa	43472	MT	ESCAVAÇÕES	67	186	0,0052008	0,0000768	0,0034889	0,3519025	0,0000029	0,0001074	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_17	Lisboa	43474	AT	ESCAVAÇÕES	23	21641	0,0196053	0,0010647	0,0087123	1,3265478	0,0030478	0,0268288	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_18	Espinho	43472	MT	ESCAVAÇÕES	135	2614	0,0174392	0,0001536	0,0119095	1,1799874	0,0002626	0,0224976	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_19	Vinhais	43474	BT	ESCAVAÇÕES	107	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000122	0,0013031	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_20	Tabuaco	15/06/2019	BT	VEÍCULOS	130	131	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000213	0,0027622	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_21	Portimao	13/06/2019	MT	AVES	267	2960	0,0076691	0,0002853	0,0064121	0,5189124	0,0003725	0,0099579	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_22	Odemira	10/06/2019	MT	AVES	79	751	0,0082900	0,0004719	0,0237042	0,5609262	0,0001124	0,0061628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_23	Vieira do Minho	12/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	234	1944	0,0208421	0,0002195	0,0176762	1,4102316	0,0001189	0,0080166	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_24	Viana do Castelo	11/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	3229	0,0069444	0,0002853	0,0123397	0,4698782	0,0002915	0,0117044	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_25	Oliveira do Bairro	15/06/2019	MT	INCÊNDIO	75	2617	0,0075243	0,0004719	0,0083939	0,5091125	0,0003465	0,0050096	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2019_JUN_T_26	Macedo de Cavaleiros	10/06/2019	MT	AVES	25	4787	0,0087009	0,0007352	0,0173675	0,5887282	0,0005456	0,0128701	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_27	Proença-a-Nova	12/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	100	3853	0,0041914	0,0002524	0,0221917	0,2835997	0,0001179	0,0100757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_28	Covilha	16/06/2019	MT	AVES	253	3797	0,0176332	0,0002414	0,0334729	1,1931106	0,0001747	0,0283478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_29	Vila Real	22/06/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	203	3451	0,0127231	0,0002414	0,0351141	0,8608789	0,0001554	0,0202754	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_30	Batalha	18/06/2019	BT	FURTOS	164	118	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000192	0,0031366	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_31	Guimaraes	18/06/2019	BT	VEÍCULOS	84	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000119	0,0010006	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_32	Mortagua	23/06/2019	MT	ANIMAIS NÃO AVES	138	1557	0,0062822	0,0002304	0,0126484	0,4250745	0,0001799	0,0116763	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_33	Sabrosa	17/06/2019	BT	ESCAVAÇÕES	99	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0008167	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_34	Santo Tirso	22/06/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	51	3260	0,0420089	0,0007022	0,0364676	2,8424406	0,0004680	0,0243034	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_35	Mogadouro	17/06/2019	MT	AVES	126	3267	0,0040246	0,0004718	0,0194813	0,2723126	0,0003959	0,0153165	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_36	Almada	22/06/2019	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	115	2610	0,0102562	0,0001426	0,0096849	0,6939654	0,0003298	0,0236778	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que em conformidade com as imagens fornecidas como prova, não fica explicado como foi possível o acesso ao posto de sectionamento, pelo que, não existem evidências suficientes para classificar este incidente como evento excecional.	Não Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_37	Aljustrel	18/06/2019	BT	VEÍCULOS	172	163	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000265	0,0045595	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_JUN_T_38	Braganca	28/06/2019	BT	ESCAVAÇÕES	75	175	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000284	0,0021260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório documento apresenta, através da figura 2 a existência de uma vala, não se evidenciando o cabo danificado. De referir ainda que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, designadamente a profundidade (artigo 57.º do RSRDEEBT), bem como a respetiva sinalização (artigo 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial					
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUN_T_39	Abrantes	26/06/2019	MT	AVES	180	874	0,0174413	0,0001975	0,0353682	1,1801296	0,0001411	0,0252703	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_40	Sintra	25/06/2019	MT	ESCAVAÇÕES	152	3449	0,0057701	0,0000549	0,0063132	0,3904184	0,0000625	0,0068056	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_41	Caminha	24/06/2019	BT	ESCAVAÇÕES	46	120	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000195	0,0009031	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório indica a existência de uma vala onde se evidencia um cabo danificado e já reparado, justificando a ocorrência de sobretensões na rede BT. - Os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, i.e., a profundidade (artigo 57.º do RSRDEEBT) e a sinalização (artigo 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_42	Valongo	27/06/2019	MT	ESCAVAÇÕES	46	4423	0,0016286	0,0000878	0,0016854	0,1101960	0,0001494	0,0020823	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_43	Azambuja	24/06/2019	MT	AVES	113	1164	0,0050587	0,0001317	0,0108663	0,3422845	0,0000805	0,0075150	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada como prova, verifica-se que a amarração apresentada não está prevista nas Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV (M.T.) de 1986. Por este motivo, este incidente não reúne os critérios para ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_44	Fundao	30/06/2019	MT	AVES	119	597	0,0029449	0,0000768	0,0055257	0,1992584	0,0000494	0,0019310	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_45	Silves	43470	MT	AVES	78	1231	0,0064489	0,0002194	0,0115043	0,4363532	0,0000827	0,0042927	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_46	Torre de Moncorvo	43466	BT	ESCAVAÇÕES	213	188	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000305	0,0065084	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a existência de uma vala onde se evidencia um cabo danificado, justificando a ocorrência de sobretensões na rede BT. - Os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, i.e., a profundidade (artigo 57.º do RSRDEEBT) e a sinalização (artigo 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_47	Ourem	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	65	3191	0,0041706	0,0002304	0,0106591	0,2821969	0,0001664	0,0074224	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUN_T_48	Valongo	43468	BT	VEÍCULOS	89	81	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000132	0,0011701	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de julho de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JUL_T_1	Lousada	43467	BT	VEÍCULOS	99	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000089	0,0008860	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_2	Sintra	43466	MT	ESCAVAÇÕES	66	737	0,0041778	0,0000767	0,0035446	0,2836001	0,0001033	0,0045454	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_3	Sobral de Monte Agraço	43474	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	113	3374	0,0158222	0,0002082	0,0180130	1,0740581	0,0003534	0,0262055	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_4	Faro	43472	MT	AVES	41	881	0,0039201	0,0001863	0,0075493	0,2661098	0,0001420	0,0057537	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_5	Maia	43474	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	120	1395	0,0337595	0,0001863	0,0223911	2,2916972	0,0002255	0,0270948	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_6	Serta	43472	BT	ABATE DE ÁRVORES	103	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0008872	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_7	Sintra	43474	MT	AVES	70	85	0,0014253	0,0000329	0,0022931	0,0967506	0,0000136	0,0009497	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_8	Chaves	08/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	246	616	0,0160160	0,0001753	0,0391952	1,0872134	0,0000984	0,0233171	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação. Apenas, na Fig. 2 do relatório é exibido um isolador fraturado fora do contexto da linha MT. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA, relativamente às descargas atmosféricas em assunto.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_9	Chaves	12/07/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	83	1653	0,0081176	0,0001534	0,0090543	0,5510452	0,0000261	0,0020542	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_10	Valpaços	08/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	181	1105	0,0039884	0,0002192	0,0189853	0,2707429	0,0001725	0,0158613	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_11	Vila Pouca de Aguiar	08/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	276	3438	0,0083660	0,0004274	0,0446862	0,5679094	0,0003305	0,0302447	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_12	Leiria	12/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	108	1118	0,0192614	0,0003507	0,0277383	1,3075202	0,0001794	0,0173286	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a informação do IPMA não permite avaliar a existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no isolador referido. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUL_T_13	Braganca	08/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	149	4385	0,0038472	0,0004383	0,0146622	0,2611570	0,0005993	0,0166791	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_14	Mogadouro	08/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	346	3270	0,0085718	0,0006137	0,0382302	0,5818783	0,0005293	0,0335953	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_15	Vila Pouca de Aguiar	13/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	270	4490	0,0112000	0,0010849	0,0438309	0,7602874	0,0007247	0,0280714	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_16	Vila Pouca de Aguiar	13/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	198	6391	0,0076927	0,0003507	0,0240177	0,5222047	0,0002589	0,0179465	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_17	Aljustrel	09/07/2019	MT	AVES	99	1627	0,0049094	0,0003068	0,0098243	0,3332610	0,0001819	0,0015917	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_18	Moura	09/07/2019	MT	AVES	164	626	0,0077566	0,0002740	0,0283532	0,5265371	0,0000096	0,0010113	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_19	Covilha	14/07/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	59	2057	0,0170839	0,0006575	0,0388248	1,1597030	0,0003320	0,0195545	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_20	Viana do Castelo	08/07/2019	AT	ABATE DE ÁRVORES	4	25075	0,0117989	0,0036054	0,0146017	0,8009419	0,0040189	0,0162766	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_21	Felgueiras	08/07/2019	MT	ESCAVAÇÕES	48	2195	0,0012079	0,0001096	0,0008518	0,0819944	0,0001185	0,0008396	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_22	Vila Nova de Famalicao	08/07/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	53	1327	0,0156468	0,0005918	0,0186065	1,0621497	0,0002094	0,0065453	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, uma grua, um posto de transformação cabine alta e, provavelmente, uma linha de MT que o alimenta. Contudo não é perceptível qualquer dano quer na grua, quer na linha MT, motivado por descarga entre eles, devido a contacto.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_23	Belmonte	08/07/2019	MT	AVES	89	642	0,0067867	0,0001973	0,0126241	0,4607017	0,0001037	0,0068250	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_24	Alenquer	14/07/2019	MT	AVES	25	1718	0,0093662	0,0007233	0,0110298	0,6358076	0,0002727	0,0041518	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_25	Felgueiras	12/07/2019	BT	VEÍCULOS	97	82	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000130	0,0012562	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUL_T_26	Moita	17/07/2019	MT	AVES	109	1540	0,0272572	0,0004164	0,0390348	1,8502987	0,0001986	0,0182393	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_27	Seia	17/07/2019	MT	AVES	102	2598	0,0194937	0,0006356	0,0435691	1,3232933	0,0004156	0,0284554	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_28	Anadia	16/07/2019	MT	AVES	120	1856	0,0155334	0,0003068	0,0330386	1,0544503	0,0003007	0,0340719	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_29	Anadia	18/07/2019	MT	AVES	46	1856	0,0064860	0,0003068	0,0137717	0,4402865	0,0003007	0,0137468	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_30	Macao	16/07/2019	MT	AVES	99	1720	0,0110544	0,0004602	0,0288162	0,7504019	0,0002780	0,0182397	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_31	Serta	19/07/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	40	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000084	0,0003400	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_32	Covilha	17/07/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	24	2057	0,0031175	0,0002411	0,0059064	0,2116283	0,0001738	0,0042573	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_33	Alenquer	43470	MT	AVES	139	1718	0,0111118	0,0001425	0,0172447	0,7543015	0,0000160	0,0015411	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_34	Amadora	43466	MT	ESCAVAÇÕES	108	7611	0,0198660	0,0001644	0,0099868	1,3485588	0,0012332	0,0936255	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_35	Beja	43469	MT	AVES	110	995	0,0097903	0,0002849	0,0233977	0,6645969	0,0000564	0,0041784	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_36	Alenquer	43468	MT	AVES	195	1717	0,0691306	0,0005369	0,0778468	4,6927831	0,0001563	0,0184440	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_37	Portimao	43467	MT	AVES	149	659	0,0124790	0,0002301	0,0343530	0,8471110	0,0000344	0,0051301	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_38	Alenquer	43466	MT	AVES	113	1718	0,0088377	0,0001425	0,0131517	0,5999308	0,0000160	0,0010060	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_JUL_T_39	Golega	43474	MT	AVES	77	1007	0,0146506	0,0002630	0,0176264	0,9945222	0,0001616	0,0091631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_40	Alenquer	43472	MT	AVES	98	106	0,0079107	0,0001425	0,0124173	0,5369985	0,0000160	0,0011519	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_41	Montemor-o-Novo	43474	MT	AVES	232	1366	0,0018220	0,0003726	0,0038419	0,1236833	0,0002190	0,0008026	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_42	Pombal	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	223	1644	0,0143742	0,0003507	0,0434158	0,9757627	0,0002662	0,0327836	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_43	Silves	43474	MT	AVES	391	1638	0,0277478	0,0004602	0,0518426	1,8836038	0,0001807	0,0177146	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_44	Macao	21/07/2019	MT	INCÊNDIO	59	879	0,0010027	0,0000657	0,0038715	0,0680644	0,0000267	0,0015749	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_45	Macao	21/07/2019	MT	INCÊNDIO	7	1761	0,0014237	0,0004493	0,0027359	0,0966454	0,0002846	0,0017030	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_46	Macao	20/07/2019	MT	INCÊNDIO	132	2451	0,0125990	0,0006575	0,0283954	0,8552537	0,0003962	0,0165805	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_47	Macao	20/07/2019	MT	INCÊNDIO	81	383	0,0026814	0,0001425	0,0114771	0,1820240	0,0000618	0,0049757	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_48	Torre de Moncorvo	23/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	198	7856	0,0524627	0,0018519	0,1210823	3,5613231	0,0012454	0,0846682	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_49	Portimao	24/07/2019	MT	AVES	69	677	0,0058949	0,0002520	0,0165432	0,4001610	0,0000373	0,0024583	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_50	Alijo	27/07/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	162	3486	0,0080974	0,0002301	0,0145427	0,5496785	0,0002474	0,0179445	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2019_JUL_T_51	Abrantes	26/07/2019	MT	AVES	182	4191	0,0187530	0,0004493	0,0384029	1,2730067	0,0002636	0,0260748	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JUL_T_52	Braganca	28/07/2019	MT	AVES	236	3637	0,0138026	0,0005808	0,0642421	0,9369591	0,0003573	0,0400478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_53	Macedo de Cavaleiros	23/07/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	262	4217	0,0141703	0,0005588	0,0388032	0,9619232	0,0004621	0,0372032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório, através da figura 2, apesar de mostrar um condutor da linha no chão, não apresenta evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_54	Anadia	27/07/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	254	1525	0,0104408	0,0001425	0,0231195	0,7087496	0,0001506	0,0252837	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_55	Ilhavo	23/07/2019	MT	VEÍCULOS	113	1865	0,0086030	0,0006465	0,0113745	0,5839977	0,0002958	0,0076075	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados, e que demonstram que o incidente fora causado por uma viajante, uma vez que não foi verificada/constatada a existência da mesma no local, salientando-se que o condutor danificado, segundo uma das fotografias apresentadas, é aquele que numa armação em triângulo se encontra estabelecido superiormente.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_56	Amares	26/07/2019	BT	ESCAVAÇÕES	103	87	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000141	0,0014535	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_57	Esposende	26/07/2019	BT	VEÍCULOS	139	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000105	0,0014721	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_58	Viseu	23/07/2019	MT	AVES	314	1434	0,0817573	0,0003397	0,0908284	5,5499231	0,0002287	0,0535409	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_59	Cascais	22/07/2019	MT	ESCAVAÇÕES	69	4610	0,0038488	0,0000438	0,0023734	0,2612711	0,0002083	0,0113462	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_60	Cascais	23/07/2019	MT	ESCAVAÇÕES	445	1804	0,0473847	0,0002849	0,0288967	3,2166118	0,0002903	0,0524983	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_61	Lisboa	23/07/2019	MT	ESCAVAÇÕES	64	1772	0,0116795	0,0001315	0,0067825	0,7928401	0,0002786	0,0143461	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_62	Mortagua	30/07/2019	BT	ANIMAIS NÃO AVES	182	168	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000272	0,0049486	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_JUL_T_63	Mealhada	30/07/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	148	2679	0,0119609	0,0005588	0,0113881	0,8119398	0,0004320	0,0092616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_64	Cascais	31/07/2019	MT	ESCAVAÇÕES	63	907	0,0087269	0,0000986	0,0057682	0,5924067	0,0001146	0,0069344	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_65	Leiria	30/07/2019	MT	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	267	1432	0,0175220	0,0001424	0,0079372	1,1894424	0,0001691	0,0135126	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_66	Oliveira de Azeméis	30/07/2019	BT	VEÍCULOS	65	153	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000248	0,0016034	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (Figuras 2 e 3), não permitem evidenciar os danos na rede, não sendo visível eventual quebra que possa justificar a ocorrência de sobretensões na rede BT e a consequente interrupção na distribuição de energia. - Não é possível verificar, através das figuras, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 m – Art.º 73º do RSRDEEBT).	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de agosto de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_AGO_TC_1	Braganca	43702	AT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	1920	289546	1,5500000	0,0728000	3,4100000	#####	0,0559000	2,5200000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_1	Celorico da Beira	01/08/2019	MT	AVES	180	2051	0,0085327	0,0003833	0,0395993	0,5785058	0,0002384	0,0261389	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se não foram apresentados meios de prova adequados, e que demonstrem que o incidente tenha sido causado por estorninhos, uma vez que não foi apresentada qualquer evidência de aves no referido local. Assim, o incidente não deverá ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_2	Vila Nova da Barquinha	43470	MT	INCÊNDIO	143	1903	0,0116844	0,0006024	0,0284702	0,7921878	0,0003018	0,0134642	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_3	Avis	43466	MT	VEÍCULOS	300	828	0,0088729	0,0001424	0,0336338	0,6015734	0,0000262	0,0073818	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_4	Coruche	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	182	677	0,0065649	0,0001314	0,0217540	0,4450952	0,0000092	0,0008686	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_5	Portimao	43468	MT	AVES	168	3367	0,0200161	0,0002190	0,0249841	1,3570696	0,0001796	0,0182314	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_6	Maia	43467	MT	ESCAVAÇÕES	46	3316	0,0202569	0,0003395	0,0118525	1,3733978	0,0005361	0,0188282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório, através da figura 2, apesar de mostrar um condutor da linha no chão, não apresenta evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_7	Cascais	43466	MT	ESCAVAÇÕES	234	1591	0,0221594	0,0001971	0,0204357	1,5023837	0,0000327	0,0034519	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_8	Viseu	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	387	2866	0,0313652	0,0005038	0,0812524	2,1265316	0,0003146	0,0542013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_9	Serta	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	232	2187	0,0047155	0,0002299	0,0217785	0,3197050	0,0000803	0,0058435	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_10	Santa Comba Dao	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	215	1585	0,0087873	0,0003175	0,0182737	0,5957683	0,0002559	0,0135010	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_11	Serpa	43472	MT	AVES	153	1	0,0007595	0,0000109	0,0016813	0,0514960	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_AGO_T_12	Torres Vedras	43474	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	207	113	0,0029432	0,0000438	0,0090643	0,1995433	0,0000176	0,0036520	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_13	Tabua	08/08/2019	BT	INCÊNDIO	98	53	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0008378	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_14	Vila Velha de Rodao	13/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	58	300	0,0006063	0,0000438	0,0024059	0,0411051	0,0000486	0,0025176	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem verificar os factos descritos, não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_15	Tomar	16/08/2019	MT	INCÊNDIO	186	1640	0,0118291	0,0002189	0,0261373	0,8019993	0,0001636	0,0240237	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_16	Mealhada	14/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	82	2504	0,0026910	0,0001095	0,0060755	0,1824453	0,0001696	0,0092597	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_17	Cascais	13/08/2019	MT	ESCAVAÇÕES	72	1099	0,0120418	0,0000985	0,0061309	0,8164243	0,0001654	0,0087957	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_18	Pombal	12/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	166	1646	0,0019504	0,0000985	0,0074549	0,1322335	0,0000782	0,0056286	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_19	Barreiro	14/08/2019	MT	VEÍCULOS	251	1682	0,0086465	0,0001204	0,0117249	0,5862220	0,0001369	0,0107129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_20	Santo Tirso	12/08/2019	BT	ESCAVAÇÕES	66	71	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0007565	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_21	Sobral de Monte Agraco	18/08/2019	BT	VEÍCULOS	92	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000081	0,0007510	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_22	Oliveira do Hospital	20/08/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	58	2133	0,0051142	0,0003065	0,0100082	0,3467352	0,0002839	0,0090136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_23	Beja	23/08/2019	MT	AVES	60	2	0,0000925	0,0000109	0,0006553	0,0062718	0,0000003	0,0000194	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_24	Beja	25/08/2019	MT	AVES	151	24	0,0339709	0,0002627	0,0316754	2,3031910	0,0000029	0,0003484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_25	Leiria	19/08/2019	MT	FURTOS	71	18	0,0029612	0,0000219	0,0014859	0,2007655	0,0000028	0,0001767	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_AGO_T_26	Miranda do Corvo	19/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	141	2725	0,0258599	0,0007115	0,0509534	1,7532741	0,0004321	0,0333649	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_27	Amares	24/08/2019	MT	AVES	125	1537	0,0383941	0,0003393	0,0366888	2,6030804	0,0002470	0,0299258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_28	Vidigueira	27/08/2019	MT	AVES	294	1	0,0014556	0,0000109	0,0032228	0,0986882	0,0000002	0,0000477	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_29	Vila Real	26/08/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	245	3116	0,0353689	0,0003940	0,0787268	2,3979708	0,0003726	0,0735262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através do relatório apresentado não é possível verificar, através da figura, evidências da localização da árvore face à linha. No entanto, a EDP declara, no ponto 3.3 do relatório, que "O abate de árvores ocorreu fora das faixas regulamentares de segurança e com o desconhecimento da empresa."	Não Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_30	Vale de Cambra	29/08/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	38	2194	0,0160743	0,0004050	0,0153517	1,0898175	0,0003527	0,0132427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das fotografias da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo as fotografias não evidenciam quaisquer danos na linha em causa nem na própria grua.	Não Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_31	Arraiolos	27/08/2019	MT	AVES	199	1577	0,0032742	0,0002846	0,0198986	0,2219853	0,0001576	0,0024924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_32	Macao	26/08/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	488	951	0,0215231	0,0003393	0,1030290	1,4592418	0,0001521	0,0622770	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_33	Aveiro	30/08/2019	BT	ESCAVAÇÕES	113	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000121	0,0013778	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 55 º e 58º do RSRDEEB.	Não Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_34	Mogadouro	31/08/2019	AT	AVES	30	17701	0,0303557	0,0035574	0,0565809	2,0580871	0,0028566	0,0452303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_AGO_T_35	Lisboa	30/08/2019	MT	ESCAVAÇÕES	72	2116	0,0056367	0,0000657	0,0025142	0,3821624	0,0003418	0,0144940	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de setembro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_SET_T_1	Santa Maria da Feira	04/09/2019	MT	AVES	14	720	0,0009790	0,0001094	0,0015076	0,0682145	0,0001160	0,0015982	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente, conforme aponta o relatório justificativo da ocorrência da EDP, foi causado por uma ave que ficou eletrocutada numa linha de MT, provocando um defeito à terra. - Os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos (Fig. 2), não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_2	Ponte da Barca	04/09/2019	BT	INCÊNDIO	38	61	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000099	0,0003749	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_3	Covilha	43470	MT	AVES	88	1469	0,0131263	0,0003172	0,0150426	0,9146139	0,0002368	0,0080401	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_6	Lousa	43466	MT	ABATE DE ÁRVORES	207	1488	0,0044639	0,0003391	0,0245076	0,3110330	0,0001412	0,0078013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_7	Viseu	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	44	1109	0,0008153	0,0000328	0,0014438	0,0568066	0,0000940	0,0041341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_8	Santa Maria da Feira	43468	BT	VEÍCULOS	115	80	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000129	0,0014878	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_9	Agueda	43467	MT	INCÊNDIO	396	3606	0,0413946	0,0007109	0,0772395	2,8842987	0,0005717	0,0569772	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_10	Viseu	43466	AT	INCÊNDIO	97	2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_12	Belmonte	43472	AT	INCÊNDIO	123	11462	0,0078393	0,0022091	0,0214832	0,5462302	0,0018356	0,0176835	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_13	Nisa	43474	MT	ANIMAIS NÃO AVES	216	3335	0,0365298	0,0008530	0,0730579	2,5453247	0,0005375	0,0474142	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_15	Figueira da Foz	43474	BT	VEÍCULOS	129	86	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000139	0,0017946	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_16	Coimbra	14/09/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	360	358	0,0037651	0,0000547	0,0196663	0,2623443	0,0000351	0,0126197	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_17	Melgaco	13/09/2019	BT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	82	87	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,001	0,0000141	0,0011536	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura, evidências da existência bem como da localização da árvore face à linha.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_SET_T_19	Belmonte	16/09/2019	MT	AVES	158	2353	0,0086735	0,0006780	0,0185777	0,6043527	0,0003620	0,0122392	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_20	Montemor-o-Novo	20/09/2019	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	138	886	0,0034163	0,0005358	0,0145956	0,2380377	0,0000980	0,0021595	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_21	Mogadouro	22/09/2019	AT	AVES	22	17687	0,0197798	0,0035541	0,0437632	1,3782187	0,0028504	0,0328321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_24	Portimão	21/09/2019	MT	AVES	149	1161	0,0060047	0,0002078	0,0064907	0,4183978	0,0001702	0,0028937	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_26	Castelo Branco	19/09/2019	MT	ESCAVAÇÕES	36	2407	0,0039390	0,0000875	0,0027748	0,2744651	0,0002404	0,0075531	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_27	Mogadouro	23/09/2019	AT	AVES	10	17687	0,0099295	0,0035538	0,0220584	0,6918718	0,0028503	0,0179550	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_30	Monchique	26/09/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	84	1617	0,0025411	0,0002624	0,0061945	0,1770623	0,0002603	0,0025625	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_SET_T_31	Amarante	23/09/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	196	4576	0,0077942	0,0002952	0,0221111	0,5430852	0,0002627	0,0205835	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_32	Fafe	23/09/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	63	2680	0,0115170	0,0005030	0,0273398	0,8024848	0,0004325	0,0229496	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de outubro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_OUT_T_1	Porto de Mos	03/10/2019	MT	VEÍCULOS	155	2787	0,0196525	0,0002843	0,0213104	1,2785110	0,0001618	0,0147645	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_2	Ponte de Lima	01/10/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	253	1798	0,0138390	0,0003937	0,0227220	0,9003055	0,0002550	0,0145102	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_3	Viseu	01/10/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	189	148	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000239	0,0045170	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_4	Ponte de Lima	43470	MT	ESCAVAÇÕES	168	3301	0,0068923	0,0003281	0,0137299	0,4483861	0,0002050	0,0080129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_5	Grandola	43466	BT	SABOTAGEM	50	108	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000171	0,0008632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_6	Vila Verde	43469	MT	ABATE DE ÁRVORES	137	2718	0,0076509	0,0001968	0,0113914	0,4977338	0,0002794	0,0185007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, por falta de provas fotográficas, evidências da localização da árvore face à linha, apesar de a EDP declarar, na ficha de ocorrência, que "a árvore se encontrava a cerca de 15 metros da linha".	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_7	Lousada	43468	BT	VEÍCULOS	155	176	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000284	0,0044233	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_9	Vila Vicosa	43467	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	74	37	0,0213319	0,0002950	0,0221089	1,3877642	0,0000019	0,0001451	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_15	Ilhavo	43466	MT	AVES	243	2851	0,0019482	0,0000219	0,0053097	0,1267424	0,0000034	0,0008232	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo tenha sido "aves", pelo que não se considera demonstrado a existência de qualquer nexo casual entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_16	Soure	43474	MT	ABATE DE ÁRVORES	148	2056	0,0066377	0,0001530	0,0139669	0,4318223	0,0001447	0,0137005	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_18	Lagos	43472	MT	ESCAVAÇÕES	85	3500	0,0160939	0,0001748	0,0108706	1,0469990	0,0002987	0,0208863	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_19	Pombal	43474	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	26	295	0,0005933	0,0000874	0,0022127	0,0385977	0,0000474	0,0012007	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_OUT_T_20	Paredes	43472	MT	ESCAVAÇÕES	384	1467	0,0063744	0,0001311	0,0086457	0,4146942	0,0001391	0,0051472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_21	Matosinhos	43474	MT	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	293	2584	0,0105822	0,0000983	0,0077883	0,6884324	0,0002592	0,0185349	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_22	Silves	15/10/2019	MT	AVES	210	4305	0,0062245	0,0013657	0,0276777	0,4049386	0,0006207	0,0058605	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_23	Coimbra	22/10/2019	BT	VEÍCULOS	158	76	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0019349	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_24	Pacos de Ferreira	23/10/2019	MT	ESCAVAÇÕES	392	2632	0,0707910	0,0002512	0,0557505	4,6053647	0,0002666	0,0621978	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_25	Ourique	22/10/2019	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	188	934	0,0061118	0,0005462	0,0239398	0,3976109	0,0001476	0,0061867	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_26	Tondela	22/10/2019	MT	FURTOS	202	5596	0,0216467	0,0006117	0,0467420	1,4082393	0,0004991	0,0402490	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_27	Leiria	26/10/2019	BT	ABATE DE ÁRVORES	125	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000108	0,0013506	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_30	Estarreja	30/10/2019	BT	VEÍCULOS	253	194	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000313	0,0079194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_31	Lisboa	29/10/2019	BT	ESCAVAÇÕES	116	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000150	0,0017404	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de novembro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2019_NOV_T_1	Carrazeda de Ansiaes	43472	MT	ABATE DE ÁRVORES	21	2265	0,0001872	0,0000437	0,0008843	0,0136869	0,0000429	0,0008674	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_3	Paredes	43472	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	82	120	0,0168336	0,0003498	0,0170298	1,2310528	0,0000134	0,0003776	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias não evidenciam quaisquer danos na linha em causa nem na própria grua.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_4	Povoa de Lanhoso	43474	MT	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	118	3790	0,0204997	0,0004810	0,0339798	1,4991565	0,0003826	0,0259768	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_5	Alter do Chão	09/11/2019	MT	AVES	86	171	0,0031440	0,0001312	0,0103179	0,2299205	0,0000189	0,0013636	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_6	Fronteira	08/11/2019	MT	AVES	123	1	0,0009432	0,0000109	0,0013372	0,0689802	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_8	Penamacor	11/11/2019	MT	AVES	80	3393	0,0048695	0,0008090	0,0191753	0,3561082	0,0005453	0,0125199	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_9	Elvas	17/11/2019	MT	AVES	156	791	0,0075965	0,0001640	0,0239625	0,5555360	0,0000911	0,0141396	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_12	Odemira	11/11/2019	MT	AVES	129	1248	0,0026980	0,0001421	0,0184173	0,1973068	0,0000253	0,0032804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_13	Covilha	16/11/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	44	2006	0,0028821	0,0002405	0,0102618	0,2107731	0,0000977	0,0041690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_14	Amarante	18/11/2019	MT	ESCAVAÇÕES	273	3252	0,0435057	0,0002514	0,0331858	3,1816031	0,0003676	0,0456164	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_15	Celorico de Basto	18/11/2019	MT	ESCAVAÇÕES	370	2932	0,0270622	0,0004701	0,0469999	1,9790761	0,0002128	0,0189781	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_18	Baiao	20/11/2019	BT	VEÍCULOS	101	70	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0011443	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_NOV_T_20	Viana do Alentejo	26/11/2019	MT	AVES	102	860	0,0032355	0,0001858	0,0116084	0,2366134	0,0000977	0,0050932	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_21	Sabugal	26/11/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	188	2348	0,0060234	0,0002404	0,0168300	0,4404978	0,0001674	0,0090787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_22	Lousa	25/11/2019	MT	VEÍCULOS	134	2708	0,0051519	0,0002841	0,0167337	0,3767622	0,0002104	0,0104186	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, a descrição do incidente e as fotografias apresentadas, não permitem aferir como terão sido provocados os danos referidos, ou seja, não permitem contextualizar o incidente, não sendo claro como, nem qual terá sido a causa do contacto com a rede de MT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_23	Almeida	26/11/2019	BT	VEÍCULOS	79	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000089	0,0007038	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_24	Moncao	30/11/2019	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS (178º)	12	1599	0,0015016	0,0002186	0,0025427	0,1098111	0,0001524	0,0017724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_NOV_T_25	Nazare	27/11/2019	MT	FURTOS	2910	1	0,0056540	0,0000109	0,0318006	0,4134828	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL

DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO DE 2019

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de dezembro de 2019, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2019_DEZ_TC_1	Vila Real	43817	AT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	9060	1699906	52,9000000	0,6850000	95,5000000	#####	0,5250000	73,8000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_1	Vila Real	43804	MT	ESCAVAÇÕES	225	1714	0,0064719	0,0001310	0,0061468	0,4707140	0,0000615	0,0019928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_2	Fafe	43800	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	105	113	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000167	0,0017556	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_3	Ferreira do Alentejo	43803	MT	AVES	166	192	0,0103391	0,0003711	0,0135367	0,7519884	0,0000280	0,0002900	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_5	Coimbra	43801	MT	ESCAVAÇÕES	71	82	0,0083649	0,0000546	0,0038811	0,6084029	0,0000103	0,0007330	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_6	Montemor-o-Velho	43800	BT	VEÍCULOS	93	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0009436	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_7	Albergaria-a-Velha	43808	MT	AVES	145	4281	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_8	Faro	43806	BT	VEÍCULOS	90	182	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_9	Montalegre	43808	MT	AVES	136	625	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_15	Tabua	43806	MT	VEÍCULOS	224	3407	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_18	Gondomar	43808	MT	ESCAVAÇÕES	41	3325	0,0054096	0,0001855	0,0036827	0,3934538	0,0002525	0,0068614	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2019_DEZ_T_19	Vendas Novas	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	481	398	0,0120037	0,0002401	0,0321034	0,8730582	0,0000631	0,0064676	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2019_DEZ_T_20	Mertola	20/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	385	1188	0,0117726	0,0002292	0,0435633	0,8562505	0,0001746	0,0329676	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que os elementos apresentados não permitem concluir sobre a relação direta do fenómeno atmosférico com o dano provocado, subsistindo a dúvida sobre a existência prévia de fissuras no elemento em causa que possam ter sido potenciadas pelo referido fenómeno, o que pode indicar um défice de manutenção.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_21	Evora	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	227	1850	0,0038308	0,0001746	0,0176432	0,2786261	0,0000222	0,0007745	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_22	Odemira	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	150	721	0,0097012	0,0004038	0,0259476	0,7055956	0,0001055	0,0047737	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_23	Serpa	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	263	565	0,0582228	0,0005675	0,0624745	4,2346912	0,0000886	0,0137608	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_24	Serpa	20/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	236	540	0,0064353	0,0001419	0,0158036	0,4680586	0,0000733	0,0119262	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_25	Alcacer do Sal	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	230	460	0,0137465	0,0002619	0,0419574	0,9998174	0,0000722	0,0098282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_26	Alcacer do Sal	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	167	1352	0,0113390	0,0003056	0,0299164	0,8247153	0,0001147	0,0131140	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_27	Vendas Novas	19/12/2019	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	483	1813	0,0163586	0,0001746	0,0405008	1,1897985	0,0000779	0,0179251	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10º a 15º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_28	Tavira	19/12/2019	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	340	2004	0,0148849	0,0007748	0,0516796	1,0826163	0,0002144	0,0139273	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_29	Oleiros	27/12/2019	BT	VEÍCULOS	64	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000084	0,0005314	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_30	Fundao	25/12/2019	MT	AVES	125	1863	0,0049321	0,0001528	0,0103553	0,3587198	0,0000597	0,0034675	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2019_DEZ_T_32	Moncao	27/12/2019	MT	ABATE DE ÁRVORES	118	3364	0,0086963	0,0004256	0,0154975	0,6325056	0,0002604	0,0104091	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.º do RSLEAT.	Não Aprovado		